C/M-993.7

EDIFICIO AUXILIAR

GRUPO 2

EDIFICIO CONTROL

EDIFICIO DIESEL A

EDIFICIO DIESEL B

EDIFICIO BOMBAS AGUA ALIM AUXILIAR

CASA BOMBAS CONTRA INCENDIOS

TANQUES GAS-OIL GENERADORES DIESEL GR-II

TANQUES GAS-OIL GENERADORES DIESEL GR-I

EDIFICIO BOMBAS AGUA ALIM AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

GRUPO 1

EDIFICIO CONTROL

EDIFICIO DIESEL A

EDIFICIO DIESEL B

2-93316-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

2-93301-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

2-93309-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

2-93307-2 ½"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

2-93308-2 ½"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

2-93318-3"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

2-93320-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

2-93311-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

2-93302-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

2-93300-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

2-93310-2 ½"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

2-93300-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

1-93300-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

1-93316-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

1-93302-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

1-93301-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

1-93309-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

1-93307-2 1/2"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

1-93308-2½"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

1-93318-3"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

1-93320-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

1-93310-2½"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 20.000 Lb/h

1-93311-4"-B7 AGUA TRATADA 225/125 PSIG 77/69 °F 87.500 Lb/h

E.A.

E.C.

4"x3"

4"x2 ½"

2/M-993.2(C-7)

2/M-993.2(C-7')

2/M-993.2(B-7')

2/M-993.2(G-9)

2/M-993.2(A-2')

C/M-993.6(A-4)

C/M-993.6(A-6)

1/M-993.2(C-7')

1/M-993.2(C-8')

1/M-993.2(B-8')

1/M-993.2(D-7')

1/M-993.2(G-9')

1/M-993.2(A-2')

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS Y COMPONENTES DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/, C/ ó 2/

2.- SE REFLEJA CAMBIO DE PRESION PROPORCIONADO POR EL NUEVO SISTEMA DE BOMBEO: 186/166 PSIG.

ACTUALIZADO IDR FEB-2024

LA EDICION 3 PROVIENE DE LA EDICION 2 EMITIDA POR IDOM

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUD.	REAL.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
3	FEB.24	PAC-23/3247/01	JFB	JMG	EVT	–	FAR
2	DIC.15	PCD-C/30888-2 (PLANO NUEVO) PCD-C/30888-1/A1-01	JEP	AGG	MNM	MGG	JEP
1	MAR.15	REVISION AL PCD-C/30888-2	JCMC	AGG	MNM	MGG	JCMC
0	NOV.13	PARA PCD-C/30888-2	AMM	OON	LRM	DPM	AMM

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2

DIAGRAMA DE PROCESO
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SUBSISTEMA SISMICO

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	C/M-993.7	–	3

CM-993.7-03.DGN