M-970.3

POSICIONADOR MECANICO
VALVULAS DE CONTROL

VALVULA PILOTO
POSICIONADOR MECANICO
VALVULAS DE CONTROL

BLOQUE DE DISPARO

VALVULA PARADA
B.P.

VALVULA PARADA
A.P.

COJINETE
A.P.

COJINETE
B.P.

COJINETE
EMPUJE

BOMBA AGUA ALIMENTACION
(35P02B)

COJINETE
BOMBA
LADO
ACOPLAMIEN.

COJINETE
BOMBA
LADO OPUESTO
ACOPLAMIEN.

70E06B
ACEITE/AGUA
SUPERFICIE:
D.T.M.L:
390000 BTU/hr

70E07B
ACEITE/AGUA
SUPERFICIE:
D.T.M.L:
390000 BTU/hr

ENFRIADORES
DE ACEITE

70P04B
ACEITE
DESCARGA: 55 Psi. g
110 G.P.M.
5 H.P.

70P02B
ACEITE
DESCARGA 270 Psi. g
Q. DISEÑO 190 GP.M.
50 HP

70P03B
ACEITE
DESCARGA 270 Psi. g
Q. DISEÑO 190 GPM
50 H.P

BOMBA ACEITE
EMERGENCIA (C.C.)

BOMBA ACEITE

BOMBA ACEITE
AUXILIAR

CALENTADOR
ACEITE

70H08B
9 Kw.
380 V.

TANQUE ACEITE LUBRICACION T.B.A.A. "B"

70T30B
ACEITE
PRES. DISEÑO:
TEMP. DISEÑO:
1020 G

M-970.2(K-8)
AL EXTRACTOR VAPORES
DE ACEITE (70A05)

70002-2 1/2 -B7
AIRE Y VAPOR
30 Psi. g/14,6 Psi. a
150/130 33/64 F
685 lb/hr

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, VALVULAS, TUBERIAS Y COMPONENTES DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/

LA EDICION 4 PROVIENE DE LA EDICION 3 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO
MAR-2018

EL PLANO REVISION 3 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE
DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION .2

* EL PLANO REVISION 2 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P.
DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ..1

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
6	MAR.18	PCD-1/35340/A1-05	RVG	ICG	–	OCF	–	FAR
5	ABR-16	PCD-1/31506-2/A4-04	JSAR	MPM	–	CBF	–	SMZ
4	JUL-06	1/20995/A1-03	FAR	JRG	–	CFC	JP	JAB
3	ENE-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	MAA	RCB-TGI	RGF	CDM	EVL

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE PROCESO
SISTEMA ACEITE LUBRICACION TURBO-BOMBA
AGUA ALIMENTACION "B"

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	M-970.3	–	6

M-970.3-2-01.DGN