M-981.16

DESCARGA AL EXTERIOR

VER PLANO HV-442 — EL.65.00

VER PLANO HV-441

UNIDAD A/C SALAS EQUIPO ELECTRICO EDIFICIO CONTROL 81B06B

UNIDAD A/C SALAS EQUIPO ELECTRICO EDIFICIO CONTROL 81B06A

COMPRESOR — E/D — PF — CONDENSADOR

6 REJILLAS (VER PLANO HV-442)

CENTROS DE POTENCIA Y DE CONTROL DE MOTORES (SISTEMA NORMAL)

2 REJILLAS (VER PLANO HV-444)

VENTILADORES EXTRACCION HUMOS Y CO2

VER PLANO HV-421 — VER PLANO HV-431

DE LAS SALAS DE CONTROL Y COMPUTADOR

EL.57.50

EL.50.00

PENETRACIONES ELECTRICAS

SALA DE CABLES

CENTROS DE POTENCIA (SISTEMA DE EMERGENCIA) TREN "A"

CENTROS DE POTENCIA (SISTEMA DE EMERGENCIA) TREN "B"

VER PLANO HV-423

SALA DE CABLES

EL.42.50

POZO DE DRENAJES

EL.65.00

EQUIPOS INSTRUMENTACION EMERGENCIA TREN "A"

EQUIPOS INSTRUMENTACION EMERGENCIA TREN "B"

SALA DE EQUIPOS ELECTRICOS

SALA BATERIAS SAMO

BATERIAS 125 V EMERGENCIA

BATERIAS 125 V NORMAL

BATERIAS 220 V

BATERIAS 220 V.

EL.35.00

NOTAS:

1.- EL CAUDAL DE CADA LOCAL EN POST-LOCA SERA COMO MINIMO EL REFLEJADO EN LOS MODOS DE OPERACION I.Y II. SIENDO ASI, LAS TEMPERATURAS RESULTANTES EN LOS DISTINTOS LOCALES SERAN INFERIORES A 100 ºF.

2.- COMPUERTA NORMALMENTE ABIERTA, SE CERRARA PARA EXTRAER HUMOS DE OTROS LOCALES.

3.- PARA SIMBOLOGIA VER PLANO M-802

4.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS INSTRUMENTOS, EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, ETC, DE ESTE DOCUMENTO IRA PRECEDIDA POR 1/.

5.- LA COMPUERTA 81FD140 DEBE CERRAR EN CASO DE INCENDIO SE DESPLAZA LA COMPUERTA 81FD140 EN LA PENETRACION DEL MURO L-6.

CLAVE BANDERA

I	II	III	V
C.F.M	C.F.M	C.F.M	C.F.M
Fº	Fº	Fº	Fº

I= VERANO
II= INVIERNO
III= POST-LOCA
V= EXTRACCION DE HUMOS Y CO2

EL PLANO REVISION 8 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 7.

* EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

ACTUALIZADO ENE-2019

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
12	ENE.19	PAC-18/5732/01	GRM	FSS	EBM	FAR
11	OCT.17	PCD-1/35477-3/A3-09	GRM	FSS	MCB	FAR
10	JUN.17	PCD-1/31560-2/A4-09	-	LLD	JJJ	JJJ
9	MAY-14	PAC-14/1064/01	OVA	FSS	MCB	FAR

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE PROCESO
SISTEMA H.V.A.C. SALAS EQUIPO ELECTRICO
EDIFICIO DE CONTROL

ESCALAS: — | PLANO Nº: M-981.16 | CLASE: C | EDICION: 12

1M-981.16-12.DGN