M-981.20

I	II
4900	0
100	–

81D57

I	II
0	1100
–	50

I	II
0	1100
–	70

B

E

81B55B
UNIDAD DE CALEFACCION

SALA DE
BOMBA MOTOR "B"

I	II
2800	0
100	–

I	II
0	750
–	50

I	II
0	750
–	70

81B55C
UNIDAD DE CALEFACCION

SALA DE
BOMBA TURBINA

I	II
4900	0
100	–

81D58

I	II
0	1100
–	50

I	II
0	1100
–	70

81B55A
UNIDAD DE CALEFACCION

SALA DE
BOMBA MOTOR "A"

I	II
2800	0
120	–

I	II
4900	0
120	–

I	II
4900	0
120	–

(81A53)
VENTILADOR DE EXTRACCION

8

(81D90)

(81B81)
UNIDAD AIRE
ACONDICIONADO

IMPULSION
AIRE EXTERIOR
(TERRAZA)

(81B80)
UNIDAD AIRE
ACONDICIONADO

IMPULSION
AIRE EXTERIOR
(TERRAZA)

EV

CD

FILTRO

AIRE
EXTERIOR
(TERRAZA)

C

1"

(81D98)

(81D97)

81D61

81A52B
VENTILADOR DE EXTRACCION

81D62

81A52A
VENTILADOR DE EXTRACCION

I	II
4900	0
120	–

(81D96)

(81D95)

5060 M³/HR.

SALA EQUIPO ELECTRICO

I	II
9400	0
104	–

I	II
9400	0
104	–

1012 M³/HR

I	II
0	1380
–	50

I	II
0	1380
–	70

(81D15)

81A54B
VENTILADOR DE EXTRACCION
(100% DE CAPACIDAD)

81D64

81B56
UNIDAD DE CALEFACCION

81A54A
VENTILADOR DE EXTRACCION
(100% DE CAPACIDAD)

81D63

81D59

81D60

(81FD10)

I	II
4700	0
100	–

I	II
350	350
100	33

PF

81B73
AEROTERMO

I	II
350	350
100	70

I	II
350	350
100	33

VENTILADOR
EXTRACCION
81A68A

VENTILADOR
EXTRACCION
81A68B

I	II
350	350
100	70

81D72

81D73

I	II
350	350
100	70

SALA DE BATERIAS

I	II
4700	0
100	–

NOTAS

1ª CLAVE BANDERA

I	II
CFM	CFM
ºF	ºF

I= EMERGENCIA VERANO
II= NORMAL INVIERNO

2ª PARA SIMBOLOGIA VER PLANO M-802

3ª LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS INSTRUMENTOS, EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS ETC, DE ESTE DOCUMENTO IRA PRECEDIDA POR 1/.

LA EDICION 6 PROVIENE DE LA EDICION 5 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO AGO-2021

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
8	SEP.20	PCD-1/35480/A2-07	RVG	ICG	–	JNC	–	FAR
7	NOV.11	PCD-1/32170/A3-06	EBM	JMG	–	SWM	–	FAR
6	OCT-07	PCD-1/20063/A1-05 (SC)	EBM	MPM	–	GMR	–	SMZ
5	ENE-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	TTP	RCB-TGG	RGF	CDM	EVL

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE PROCESO
SISTEMA H.V.A.C.
EDIFICIO BOMBAS ALIMENTACION AUXILIAR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	M-981.20	C	8

*** EL PLANO REVISION 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3.

* EL PLANO REVISION 3 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2.

EL PLANO REVISION 5 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

1M-981.20-.-.DGN