EXTERIOR DE LA SALA DE MUESTRAS

INTERIOR DE LA SALA DE MUESTRAS (BASTIDOR PL-18)

DEL TANQUE DE DESCARGA DE LAS VALVULAS DE ALIVIO (10T03) — M-910.4(J-5) — 1

DEL TANQUE DE DRENAJES DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR (10T02) Y DEL TANQUE DE ALIVIO DEL PRESIONADOR (10T01) — M-910.4(I-4) — 2

DEL TANQUE DE CONTROL DE VOLUMEN (11T01) — M-911.2(G-3) — 3

DE LOS TANQUES DE DESINTEGRACION DE DESECHOS GASEOSOS (25T02A, B Y C) — M-925(B-4) — 4

SUMINISTRO DE NITROGENO — C/M-962.1(L-7) — 5

DEL TANQUE DE EQUILIBRIO DE DESECHOS GASEOSOS (25T01) — M-925(B-4) — 6

DEL TANQUE DE RETENCION DE DESECHOS LIQUIDOS (22T01) — M-922(C-3) — 7

DE LOS TANQUES DE RETENCION PARA RECUPERACION DE BORO (23T01A Y B) — M-923.1(A-7) — 8

9

10

GASES RADIAC. 75 PSIG 320 °F

11

SOPLADOR DE MUESTRAS GASEOSAS (51A01B)

12

13

7

15

AL COLECTOR DEL TANQUE DE EQUILIBRIO DE DESECHOS GASEOSOS (25T01) — M-925(C-2)

BOTELLA DE MUESTRAS GASEOSAS (51T05B)

17

19

21

INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA PILETA DE MUESTRAS RADIOACTIVAS

GASES RADIACTIVOS 400 PSIG 600 °F 300 cm3

14

7

16

BOTELLA DE MUESTRAS GASEOSAS (51T05A)

18

20

INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA PILETA DE MUESTRAS RADIOACTIVAS

INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA CONTENCION

EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA CONTENCION

DE LA ATMOSFERA DE LA CONTENCION — 22

M-951.3(A-3) — TOMA DE MUESTRAS POST-ACCIDENTE

22

M-951.3(A-4) — TOMA DE MUESTRAS POST-ACCIDENTE

A LA ATMOSFERA DE LA CONTENCION — 25

M-951.3(I-8) — TOMA DE MUESTRAS POST-ACCIDENTE DE 51P02 Y 51P05

25

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			25
FLUIDO		GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	NITROGENO	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	GASES RADIACTIV.	AIRE			AIRE
DISEÑO	Q (Gpm)																									
	P (PSIG)	150	150	75	75	150	150	25	15	65	65	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	60			60
	T (°F)	320	250	250	150	150	150	200	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	300			300
TOMA DE MUESTRAS	Q (Gpm)	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			0.5
	P (PSIG)	3	3	15	50	50	3	3	3	50	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	15			15
	T (°F)	125	140	115	115	70	115	140	95	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	80			80

NOTA

LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, VALVULAS, TUBERIAS Y COMPONENTES DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

LA EDICION 6 PROVIENE DE LA EDICION 5 EMITIDA POR ANA - CNV II
ESTE PLANO PROCEDE DEL M-951.2 GRUPO I REV.0

EL PLANO REVISION 5 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

* EL PLANO REVISION 2 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1.

ACTUALIZADO SEP-2019

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
7	SEP.19	PCD-2/35293/A1-06	MGA	ICG	EBM	FAR
6	ABR.12	PCD-2/20720-B/A2-05	EGG	JMG	DMVE	FAR
5	MAR-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	—	VMI	RGF	EVL

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE PROCESO
SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS DEL SISTEMA NUCLEAR DE SUMINISTRO DE VAPOR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
—	2/M-951.2	C	7

SCM-9512-07.DGN