60055-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

EDIFICIO TURBINA

60053-3-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
500 SCFM

60057-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

60056-2-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

EDIFICIO TURBINA

A PL-983

15

M-960.1(L-2)
DEL SISTEMA DE
AIRE COMPRIMIDO

60139-2-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

LABORATORIO
CALIENTE

EDIFICIO DE CONTROL

60642-½-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F

60084-3-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
150 SCFM

60189-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

60401-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F

60190-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

M-960.1(L-3)
DEL SISTEMA DE
AIRE COMPRIMIDO

EDIFICIO DE CONTENCION

60086-2-B4
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

60089-2-B4
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

60087-2-B4
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

60013-2-B4
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

B4
A9

60089-2-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

60013-3-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
150 SCFM

60013-2-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

M-960.1(L-5)
DEL SISTEMA DE
AIRE COMPRIMIDO

60078-2-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

60077-2-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

M-960.1(L-4)
DEL SISTEMA DE
AIRE COMPRIMIDO

60054-3-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
500 SCFM

60070-2-A9
AIRE
125/110 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

60054-2-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
300 SCFM

60641-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
- SCFM

M-960.1(L-2)
DEL SISTEMA DE
AIRE COMPRIMIDO

60070-1-A9
AIRE
125/110 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

60075-2-A9
AIRE
125/110 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

60079-2-A9
AIRE
125/110 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

60196-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

60051-3-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
500 SCFM

60191-¾-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
40 SCFM

60110-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

M-960.1(L-4)
DEL SISTEMA DE
AIRE COMPRIMIDO

60110-¾-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
40 SCFM

TORRE DE REFRIGERACION
SALVAGUARDIAS TREN A Y TREN B

60061-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

60059-1 ½-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
80 SCFM

60060-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

ZONA DE PENETRACIONES (SUR)

M-960.1(L-4)
DEL SISTEMA DE
AIRE COMPRIMIDO

60064-1 ½-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
80 SCFM

60065-1 ½-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
80 SCFM

60066-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

60067-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

60068-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

60065-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

ZONA DE PENETRACIONES (NORTE)

M-960.1(L-5)
DEL SISTEMA DE
AIRE COMPRIMIDO

60052-1 ½-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
80 SCFM

60721-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

A VN-8147 A Y B

A VN-8148 A Y B

A VN-8147 C Y D

A VN-8148 C Y D

EDIFICIO COMBUSTIBLE

ZONA PENETRACIONES ELECTRICAS

M-960.1(L-3)
DEL SISTEMA DE
AIRE COMPRIMIDO

60054-1 ½-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
80 SCFM

60073-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

60072-2-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

60071-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

60076-2-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
100 SCFM

60054-1-A9
AIRE
125/100 PSIG
119/113 °F
60 SCFM

A VCN-9104 DEL
TANQUE 91T06

M-9912

C/M-960.4(B-2)

AREAS EXTERIORES
SERVICIOS COMUNES

EDIFICIO AUXILIAR

NOTAS:

LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS VALVULAS, TUBERIAS Y OTROS COMPONENTES DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

LA EDICION 10 PROVIENE DE LA EDICION 9 EMITIDA POR ANA - CNV II
LA EDICION 8 PROVIENE DE LA EDICION 7 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E, AGRUPADOS
ESTE PLANO PROCEDE DEL M-960.2 GRUPO I REV.2

EL PLANO REVISION 9 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8.

* EL PLANO REVISION 4 SUSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3.

ACTUALIZADO
JUL-2019

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
15	ABR.19	PCD-2/35959/A1-14	GRM	JMG	JNC	FAR
14	ENE-14	PCD-2/32685/A1-13	GRM	VRA	SWM	FAR
13	MAR-13	PCD-2/32143/A1-12	EBM	JMG	MCB	FAR
12	JUN-10	PCD-2/22252-A/A1-11	GRM	IOH	EBM	FAR

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE PROCESO
SISTEMA AIRE COMPRIMIDO DE INSTRUMENTOS

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-	2/M-960.2	-	15