2/M-960.5

ANILLO SUPERIOR
PLANTA EL. 50.000

EST.10 GRUA POLAR
EST.11
EST.8
EST.9
EST.7
0°
CAVIDAD REACTOR
EST.2
EST.5
EST.1
EST.6
M-910.2 (H-4)
EYECTOR (10J01)
EST.3
EST.4
CABEZA PRESIONADOR (C)

ANILLO INTERMEDIO
PLANTA EL.42.800

EST.27
EST.26
EST.23
EST.24
10P01-A
EST.25
THIMBLES
0°
EST.19
10P01-C
EST.22
EST.21
EST.15
10P01-B
EST.18
½°
EST.12
EST.20
EST.13
EST.14
EST.16
EST.17

ANILLO INFERIOR
PLANTA EL. 35.650

EST.40
EST.41
EST.36
LAZO "A"
EST.42
EST.43
EST.44
EST.37
EST.34
EST.38
LAZO "C"
0°
EST.35
SLUDGE LANCING
LAZO C
LAZO B
LAZO A
LAZO "B"
EST.30
EST.39
EST.33
EST.28
EST.32
EST.29
EST.31

T

60C02B
AIRE
7,3 Kg/cm²
40/30ºC
445 m³/h
55 KW

COMPRESOR ROTATIVO 60C02B

60C02A
AIRE
7,3 Kg/cm²
40/30ºC
445 m³/h
55KW

COMPRESOR ROTATIVO 60C02A

60309-2"-B4
AIRE
10/7 Kg/cm²
40/30ºC
445 m³/h (MAX. 890 m³/h)

60313-2"-B1
AIRE
10/7 Kg/cm²
40/30ºC
445 m³/h (MAX. 890 m³/h)

TANQUE DE AIRE

60310-2"-B4
AIRE
10/7 Kg/cm²
40/30ºC
445 m³/h (MAX. 890 m³/h)

60F22
AIRE
10/7 Kg/cm²
40/30ºC
445 m³/h (MAX. 890 m³/h)
RETENCION 0,1µ
EFICIENCIA 99,9 % (C)

60311-2"-B4
AIRE
10/7 Kg/cm²
40/30ºC
0 m³/h (MAX. 890 m³/h)

M-960.1 (E-5)

(NOTA 2)

60F23A/B
AIRE
10/7 Kg/cm²
40/2ºC (MAX. 30ºC)
445 m³/h (MAX. 890 m³/h)
RETENCION 0,01µ
EFICIENCIA 99,9 % (C)

SECADOR FRIGORIFICO

60E01
AIRE
10/7 Kg/cm²
P.ROCIO 2/3ºC (MAX. 10ºC)
445 m³/h (MAX. 630 m³/h)

60F24A/B
AIRE
10/7 Kg/cm²
40/2ºC (MAX. 30ºC)
445 m³/h (MAX. 890 m³/h)
RETENCION OLORES

60248-2"-B4
AIRE
10/7 Kg/cm²
40/20ºC (MAX. 30ºC)
445 m³/h (MAX. 890 m³/h)

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC... DE ESTE PLANO, IRA PRECEDIDA POR 2/ SALVO INDICACION EN SENTIDO CONTRARIO.

2.- EL CARRETE ESTARA DESMONTADO, SE INSTALARAN BRIDAS CIEGAS Y LAS VALVULAS 60330 Y 60332 CERRADAS

LA EDICION 3 PROVIENE DE LA EDICION 2 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E.AGRUPADOS

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
4	AGO.19	PCD-2/35356-1/A1-05	RVG	JMG	–	EBM	–	FAR
5	SEP-10	PCD-2/31484/A7-04	BSD	FSS	–	OVA	–	FAR
4	OCT-08	PCD-2/21171/A1-03 + HCI	FBP	JPT	–	GRM	–	EBM
3	MAY-00	SE INCLUYE EMD-2/16052 (H.I. REV.1) Y CORRECCIONES (C)	CGV	JGV	–	CFC	JP	CSP

ACTUALIZADO AGO-2019

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE PROCESO
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO RESPIRABLE
EDIFICIO DE CONTENCION

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/M-960.5	–	6

7M-960.5-06.DGN