2/M-964.2

64026-1-B7
HIDROGENO
75/70 PSIG
230/115 °F

M-964.1 (J-4)

64702-1A-B7
HIDROGENO
150 PSIG
230/115 °F

M-964.1 (B-8)

64E10A
HIDROGENO
150 PSIG
12 ACFM
SECADO

S

F

F

64E10B
HIDROGENO
150 PSIG
2 SCFM
REGENERACION

M-964.1 (J-4)

64027-1-B7
HIDROGENO
75/70 PSIG
230/115 °F

SECADOR GAS H2 (E-ONE)

8

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, VALVULAS, TUBERIAS Y COMPONENTES DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

8

LA EDICION 7 PROVIENE DE LA EDICION 6 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
8	ABR.19	PCD-2/35959/A4-07			–		–	
7	DIC-06	PCD-2/21561/A1-06	GRM	JMG	–	JNC	–	FAR
6	ENE-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	FAR	JMG	–	MCB	–	SMZ
			–	RZA	RCB-TGG	RGF	CDM	EVL

ACTUALIZADO JUL-2019

EL PLANO REVISION 6 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5.

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE PROCESO
SISTEMA DE GAS H2 DEL GENERADOR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	2/M-964.2	–	8

2M-964.2--08300N