2/M-970.2

POSICIONADOR MECANICO VALVULAS DE CONTROL

VALVULA PILOTO POSICIONADOR MECANICO VALVULAS DE CONTROL

BLOQUE DE DISPARO

VALVULA PARADA B.P.

VALVULA PARADA A.P.

COJINETE A.P.

COJINETE B.P.

COJINETE EMPUJE

BOMBA AGUA ALIMENTACION

COJINETE BOMBA LADO ACOPLAMIEN.

COJINETE BOMBA LADO OPUESTO ACOPLAMIEN.

70E06A
ACEITE/AGUA
SUPERFICIE:
DTML:
390000 BTU/hr

70E07A
ACEITE/AGUA
SUPERFICIE:
DTML:
390000 BTU/hr

ENFRIADORES DE ACEITE

RELE DE PRESION

70P04A
ACEITE
DESCARGA 55 Psi.g
110 GPM
5 HP

70P02A
ACEITE
DESCARGA 270 Psi.g
Q. DISEÑO 190 GPM
50 HP

70P03A
ACEITE
DESCARGA 270 Psi.g
Q. DISEÑO 190 GPM
50 HP

BOMBA ACEITE EMERGENCIA (C.C.)

BOMBA ACEITE

BOMBA ACEITE AUXILIAR

CALENTADOR ACEITE

TANQUE ACEITE LUBRICACION T.B.A.A.

70T30A
ACEITE
PRES. DISEÑO
TEMP. DISEÑO
1020 G

70H08A
9 Kw.
380 V.

VENTILACION FUERA DEL EDIFICIO

70A05
AIRE Y VAPOR ACEITE
DESCARGA: 0,25 Psi.g
2800 G.P.M
1 HP

EXTRACTOR VAPORES DE ACEITE

70006-4-B7
AIRE Y VAPOR
30/0,25 Psi.g
150/130 °F
1364 lb/hr

70005-1 ½-B7
ACEITE Y AGUA
30/0,25 Psi.g
150/130 °F
6 lb/hr

70001-2 ½-B7
AIRE Y VAPOR
30 Psi.g/14,6 Psi.a
150/130 °F
685 lb/hr

70001-4-B7
AIRE Y VAPOR
30 Psi.g/14,6 Psi.a
150/130 °F
1370 lb/hr

70003-4-B7
AIRE Y VAPOR
30/0,25 Psi.g
150/130 °F
1370 lb/hr.

70004-1 ½-B7
ACEITE Y AGUA
30/0,25 Psi.g
150/130 °F
6 lb/hr.

70002-2 ½-B7
AIRE Y VAPOR
30 Psi.g/14,6 Psi.a
150/130 °F
685 lb/hr

M-970.3(I-8)
DEL SEPARADOR DE ACEITE TANQUE (70T30B)

NOTA:

LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, VALVULAS, TUBERIAS Y COMPONENTES DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-970.2 GRUPO I REV. 1

EL PLANO REVISION 3 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2.

* EL PLANO REVISION 2 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1 *

ACTUALIZADO MAR-2018

| EDICION | FECHA | DESCRIPCION | ESTUDIADO | REALIZADO | VERIFICADO | SUPERVISADO | APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MAR.18 | PCD-2/35340/A1-05 | RVG | ICG | OCF | – | FAR |
| 5 | AGO-16 | PCD-2/35106-2/A3-04 | JSAR | ICG | – | CBF | SMZ |
| 4 | JUL-08 | PCD-2/20995/A1-03 | FAR | IOH | FBP | – | SMZ |
| 3 | FEB-00 | REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO | – | RZA | RCB-TGG | RGF | – |

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE PROCESO
SISTEMA ACEITE LUBRICACION TURBO-BOMBA AGUA ALIMENTACION "A"

ESCALAS: —

PLANO Nº: 2/M-970.2

CLASE: —

EDICION: 6

2M-0113-0-01-ION