2/M-981.5

SALA DE EMBIDONADO

SALA DE COMPACTADO

UNIDAD DE FILTRADO

TALLER DE EQUIPO CONTAMINADO

81F0183 81D93 81D91 ZM-8102 EVAPORADOR 81B78 81D92 81A79 81D94

24M01 24M02 11E02 38F04 38F05 38D02A 38D02B 38D03A 38D03B 38E01A 38E01B 44T04A 44T04B 44P03C 44P03D 44E01A 44E05A 44E05B 44E01B

M-981.6(K-2) M-981.6(K-2) M-981.6(I-8) M-981.6(I-8) M-981.4(D-8) M-981.4(D-8)

I, II, 1090 92/62	I, II, 50 92/62
I, II, 2900 98,6/68,6	I, II, 600 92/62
I, II, 200 92/62	I, II, 150 92/62
I, II, 700 100/70	I, II, 3300 97,8/67,8
I, II, 400 92/62	I, II, 500 100/70
I, II, 400 92/62	I, II, 130 92/62
I, II, 4230 96,5/66,5	I, II, 1090 92/62
I, II, 1390 122/92	I, II, 138 92/62
I, II, 7140 92/62	I, II, 1080 92/62
I, II, 270 92/62	I, II, 270 92/62
I, II, 270 102/72	I, II, 270 102/72
I, II, 3320 104,5/74,5	I, II, 200 92/62
I, II, 1800 92/62	I, II, 35625 92/62
I, II, 9170 100,4/70,4	I, II, 8760 92/62
I, II, 5850 98/68	I, II, 26865 92/62
I, II, 5040 97,4/67,4	I, II, 29055 97,3/67,3
✖ 42.314 98/68	I, II, 38225 98/68
✖ 1.570 –	✖ 1.734 –
✖ 2.355 –	✖ 3.530 –
✖ 587,5 –	✖ 1.175 –
✖ 559 –	✖ 785 –
✖ 4.089 –	

CLAVE BANDERA

I, II ✖
C.F.M
°F

I= VERANO

II= INVIERNO

✖ OPERACION DE EMBIDONADO

NOTAS:

1.- PARA SIMBOLOGIA VER PLANO M-802

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS INSTRUMENTOS, EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, ETC, DE ESTE DOCUMENTO IRA PRECEDIDA POR 2/.

EL PLANO REVISION 5 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4

✖ EL PLANO REVISION 3 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-981.5 GRUPO I REV.5

ACTUALIZADO ABR-2019

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE PROCESO

SISTEMA H.V.A.C. EDIFICIO AUXILIAR PLANTA EL. 50.000

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
6	ABR.19	PCD-2/31029/A1-05	JJUG	FSS	GRM	FAR
5	ENE-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	MAA	RGF	EVL

ESCALAS: 1/100 1/50 1/25 1/10 1/5 1/1

PLANO Nº: 2/M-981.5

CLASE: –

EDICION: 6

ZM-981.5-05.DGN