2/M-981.20

I	II
4900	0
100	–

81D57

I	II
2800	0
100	–

I	II
4900	0
100	–

81D58

I	II
0	1100
–	50

I	II
0	1100
–	70

B

E

81B55B
UNIDAD DE CALEFACCION

SALA DE
BOMBA MOTOR "B"

I	II
0	750
–	50

I	II
0	750
–	70

81B55C
UNIDAD DE CALEFACCION

SALA DE
BOMBA TURBINA

I	II
0	1100
–	50

I	II
0	1100
–	70

81B55A
UNIDAD DE CALEFACCION

SALA DE
BOMBA MOTOR "A"

I	II
2800	0
120	–

I	II
4900	0
120	–

I	II
4900	0
120	–

(81A53)
VENTILADOR DE EXTRACCION

6

(81D90)

6

(81B1)
UNIDAD AIRE
ACONDICIONADO

IMPULSION
AIRE EXTERIOR
(TERRAZA)

IMPULSION
AIRE EXTERIOR
(TERRAZA)

(81B80)
UNIDAD AIRE
ACONDICIONADO

EV

CD

FILTRO

AIRE
EXTERIOR
(TERRAZA)

AIRE
EXTERIOR
(TERRAZA)

CD

EV

FILTRO

C

C

1"

1"

1"

1"

(81D98)

(81D97)

81D61

81A52B
VENTILADOR DE EXTRACCION

81D62

81A52A
VENTILADOR DE EXTRACCION

I	II
9400	0
104	–

I	II
9400	0
104	–

(81D96)

(81D95)

6

5060 M³/HR

6

5060 M³/HR

SALA EQUIPO ELECTRICO

1012 M³/HR

6

I	II
0	1380
–	50

I	II
0	1380
–	70

B

E

81B56
UNIDAD DE CALEFACCION

(81D99)

81D64

81A54B
VENTILADOR DE EXTRACCION
(100% DE CAPACIDAD)

81D63

81A54A
VENTILADOR DE EXTRACCION
(100% DE CAPACIDAD)

81D59

(81FD10)

81D60

I	II
350	350
100	33

VENTILADOR
EXTRACCION
81A68A

81D72

I	II
350	350
100	70

VENTILADOR
EXTRACCION
81A68B

81D73

I	II
350	350
100	70

I	II
4700	0
100	–

I	II
4700	0
100	–

I	II
350	350
100	33

81B73
AEROTERMO

B

E

B

E

SALA DE BATERIAS

NOTAS

1º CLAVE BANDERA

I	II
CFM	CFM
ºF	ºF

I= EMERGENCIA VERANO
II= NORMAL INVIERNO

2º PARA SIMBOLOGIA VER PLANO M-802

3º LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS INSTRUMENTOS, EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS ETC, DE ESTE DOCUMENTO IRA PRECEDIDA POR 2/

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-981.2 GRUPO I REV.2

EL PLANO REVISION 3 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE INITEC INYPSA DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2.

××× EL PLANO REVISION 2 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1.

× EL PLANO REVISION 1 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 0.

ACTUALIZADO
IDN P.P. MAD JUL-2021

LA EDICION 4 PROVIENE DE LA EDICION 3 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
6	MAR.21	PCD-2/35480/A2-05	RVG	ICG	–	JNC	–	FAR
5	NOV.11	PCD-2/32170/A4-04	EBM	JMG	–	SWM	–	FAR
4	SEP.08	PCD-2/20063/A1-03	EBM	JRG	–	FAR	–	P.A. EBM
3	ENE.00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	TTP	RCB-TGG	RGF	CDM	EVC

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE PROCESO
SISTEMA H.V.A.C.
EDIFICIO BOMBAS ALIMENTACION AUXILIAR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	2/M-981.20	C	6

2M-981.20-06.DGN