2/90077-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90078-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90130-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90080-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90085-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90083-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90081-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90084-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90130-1-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
15000 LB/HR

2/90080-1-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
15000 LB/HR

2/90083-1-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
70/69 ºF
15000 LB/HR

2/90402-½-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF

2/90077-1-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
15000 LB/HR

A TANQUE DE SELLADOS
92T28

A TANQUE DE SELLADOS
92T27

A TANQUE DE SELLADOS
92T25

2/90341-1-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
3,5 GPM

2/90079-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90082-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90339-1 ½-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7 GPM

2/90340-1-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
3,5 GPM

M-940.3(M-5)

M-940.3(M-6)

M-940.3(M-3)

M-940.3(M-4)

2/90338-1 ½-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7 GPM

2/90343-1-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
3,5 GPM

2/90088-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
70/69 ºF
7500 LB/HR

2/90342-1-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
3,5 GPM

2/90091-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90087-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90086-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90086-2-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/M-952.3(D-3)

AGUA TRATADA
C/M-990.1(K-8)

2/90401-½-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF

2/90071-3-B7
AGUA TRATADA
90/80 PSIG
77/69 ºF
87500 LB/HR

2/90400-½-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF

ESTACIONES DE SERVICIO DEL
EDIFICIO DE TURBINA

2/90250-1 ½-B4
AGUA TRATADA
100/30 PSIG
125/77 ºF
7000 LB/HR.

2/90097-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR.

2/90094-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90092-1-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
15000 LB/HR

2/90102-¾-B7
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90076-3-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
87500 LB/HR

2/90112-2-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
40.000 LB/HR

2/90089-1-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
15000 LB/HR

A DUCHA
Y LAVAOJOS
ZONA ADITIVOS QUIMICOS
ENFRIADORES DE ACEITE

2/90096-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90095-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90095-1-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
15000 LB/HR

2/90093-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90092-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90090-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

2/90089-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG
77/69 ºF
7500 LB/HR

C/90056-1-A10
AGUA POTABLE
100/90 PSIG
77/69 ºF
10.000 LB/HR

DEL COLECTOR DE
AGUA POTABLE

C/M-990.1(M-1)

M-941.1(K-7)

M-941.1(K-8)

2/90201-½-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG.
77/69 ºF
__ LB/HR.

2/90131-¾-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG.
77/69 ºF
- LB/HR.

2/90202-½-B4
AGUA TRATADA
100/90 PSIG.
77/69 ºF
- LB/HR.

ANILLO AGUA POTABLE

2/90710-1-A10
AGUA POTABLE
100/90 PSIG
70/69 ºF
10.000 LB/HR

2/90043-2-A10
AGUA POTABLE
100/90 PSIG
77/69 ºF
40000 LB/HR

2/90044-1-A10
AGUA POTABLE
100/90 PSIG
77/69 ºF
10000 LB/HR

A ARQUETA SIFONICA

A-205
SUMINISTRO AGUA POTABLE
EDIFICIO DE PENETRACIONES

2/90019-1-A10
AGUA POTABLE
100/90 PSIG
70/69 ºF
10000 LB/HR

A-350
SUMINISTRO AGUA POTABLE
EDIFICIO TURBINA

2/90039-4-A10
AGUA POTABLE
100/90 PSIG
70/69 ºF
150000 LB/HR

2/90117-2 ½"-A10
AGUA POTABLE
100/90 PSIG
77/69 ºF
46834 LB/HR

SUMINISTRO AGUA POTABLE
EDIFICIO CONTROL

A-462

2/90017-3-A10
AGUA POTABLE
100/90 PSIG
77/69 ºF
75000 LB/HR

SUMINISTRO AGUA POTABLE
EDIFICIO CONTROL

A-463

2/90018-2-A10
AGUA POTABLE
100/90 PSIG
77/69 ºF
40000 LB/HR

2/90043-1 ½-A10
AGUA POTABLE
100/90 PSIG
77/69 ºF
40000 LB/HR

A-1159
SUMINISTRO AGUA POTABLE
EDIFICIO COMBUSTIBLE

ACTUALIZADO
IDR OCT-2024

LA EDICION 10 PROVIENE DE LA EDICION 9 EMITIDA POR ANA - CNV II
LA EDICION 8 PROVIENE DE LA EDICION 7 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E.AGRUPADOS

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
15	ENE.24	PCD-2/38081/A1-14	EVT	JBD	-	FAR	
14	DIC-11	NCD-2/2136/A1-13 (REACTUALIZACION)	SWM	RSM	EBM	-	FAR
13	JUL-10	PCD-2/20157-4/A11-11	MCB	JMP	BSD	-	JGC
12	JUN-10	NCD-2/2136/A10-11	EBM	JMP	SAR	-	FAR
11	DIC-04	INCLUIDA CMD-2/ME-1165	VOP	JGV	FAR	JP	PAJP

EL PLANO REVISION 9 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE
DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8.

*EL PLANO REVISION 3 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P.
DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2.

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE PROCESO
SISTEMA DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/M-990.2	-	15

2M-990.2-15.DGN