C/ M-878

ALTERNADOR
GDE

78018–1"1/2–B7

ABN 7809 C/PL–977
SN 7809 MUY BAJO NIVEL, PARO BOMBA
TN 7809 IN 7809 IN 7809.1
3" VENTEO CON FILTRO APAGALLAMAS

78006
78001–2"–B7
78005–3"–B7

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
78T01

78007 EC
78004–2"–B7
78008 3"x2"

RECINTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

RECINTO BOMBAS DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE

IP 7802
78006–2"–B7
RECINTO BOMBAS DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE
78009
78006–2"–B7
78007–2"–B7

AHD 7803 C/PL–977
SD 7803
ID 7803
78F02

78010
78008–1"–B7
78018 EC
78011

78006–2"–B7

78012
78015–1"–B7
78025 EC

IP 7804A
PARO BOMBAS
ARRANQUE BOMBAS
C/PL–977
SM 7801
78P01–A
BOMBA TRASIEGO DE COMBUSTIBLE
1,1/2"x1,1/4"
IP 7805A
78010–1,1/2"–B7
78013 78014

78024
78014–3/4"–B7

78019
78016–1"–B7
78026 EC
78017

IP 7804B
78P01–B
BOMBA TRASIEGO DE COMBUSTIBLE
1,1/2"x1,1/4"
IP 7805B
78009–1,1/2"–B7
78020 78021

78011–2"–B7

78027
78010–1,1/2"–B7
RECINTO BOMBAS DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE
78016
78012–1"–B7
78022

SN 7806 NIVEL ALTO
SN 7807 NIVEL BAJO
TANQUE DIARIO
78T02

MOTOR DIESEL
78–M–001

78004
78003–2"–B7
ID 7801
78F01
78005
78003

78002–1"–B7
78002

78028 EC
78017–2"–B7

RECINTO BOMBAS DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE

RECINTO BOMBAS DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE

78001–2"–B7
78001 EC
78/Y01 BOCA DE CARGA

78011–2"–B7
EC 78015
78/Y02 BOCA DE CARGA

78011–2"–B7
2"x1 1/2"
78011–1,1/2"–B7

78023
78013–3/4"–B7

NOTAS:

1– TUBERÍA ANSI B 31.1 ANALIZADA SÍSMICAMENTE

2– EL COMBUSTILE UTILIZADO ES GASÓLEO CLASE B DE CAMPSA, SIMILAR AL FUEL–OIL 2 ASTM–D975

3– LAS VÁLVULAS DE AISLAMIENTO DE LAS BOCAS DE CARGA, SE ABRIRÁN UNICAMENTE CUANDO ESTAS SE ENCUENTREN CONECTADAS A LOS CAMIONES.

4– EL CONTROL DEL GDE Y SUS ELEMENTOS AUXILIARES, SE UBICARÁ EN LA SALA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CAGE.

5– LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDO POR C/.

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
idom NUCLEAR SERVICES

CENTRAL NUCLEAR DE ASCÓ GRUPOS 1 Y 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO CAGE

1	Feb.2016	NCD C/32598-2-01 Rev. Total	-	O. Oliver	-	D. Ramírez	A. Costa
0	Abr.2015	POR PCD C/32598-2	-	O.Oliver	L. Rubio	I. Amado	J. Massuet
			ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	SUPERVISADO	APROBADO

ESCALAS: S/E | PLANO N.: C/ M-878 | HOJA: 1de1 | CLASE: - | EDICION: 1

C:\M-878-001-03.DWG