C/M-888

88B10 88B09 88B08 88B07

FAN-COILS
SALA COMPRESOR

88B06
FAN-COIL
SALA COMUNICACIONES Y SERVIDOR

88B05
FAN-COIL
SALA ELECTRICA

88B11 UNIDAD ENFRIAMIENTO AGUA

88B12 UNIDAD ENFRIAMIENTO AGUA

88B13 UNIDAD ENFRIAMIENTO AGUA

88B14 UNIDAD ENFRIAMIENTO AGUA

88T01 DEPÓSITO EXPANSIÓN

88P01

88P02

89B51
UNIDAD CLIMATIZADORA (BATERIA)
ZONA SOBREPRESION
3 mm.c.a (B)

89B50
UNIDAD CLIMATIZADORA (BATERIA)
ZONA SOBREPRESION
6 mm.c.a (A)

EXT. ED. CAGE

SALA DE EQUIPOS H.V.A.C.

NOTAS :

1.- TUBERIA ANSI B31.1 ANALIZADA SISMICAMENTE

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDO POR C/.

3.- (X) LAS UNIDADES CLIMATIZADORAS, UNIDADES DE ENFRIAMIENTO Y FANCOILS, JUNTO CON LOS CONTROLADORES, SONDAS DE TEMPERATURA Y VALVULAS DE CONTROL SON SUMINISTRO DE CARRIER.

4.- EL AISLAMIENTO EN ZONAS INTERIORES SER 35/64 TIPO COQUILLA Y EN ZONAS EXTERIORES CON MANTA DE LANA DE ROCA.

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellòs II, A.I.E.
idom NUCLEAR SERVICES
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA H.V.A.C. - EDIFICIO CAGE
AGUA DE REFRIGERACIÓN

EDICION	FECHA	DESCRIPCIÓN	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	SUPERVISADO	APROBADO
1	Feb.2017	Por NCD C/32598-2-01 Revisión Total		O.Oliver	-	D. Ramirez	A. Costa
0	Abr.2015	POR PCD C/32598-2	J. Landaburu	O.Oliver	L.Rubio	I.Amado	J. Massuet

ESCALAS:	PLANO N.:	HOJA:	CLASE:	EDICION:
S/E	C/M-888	1de1	-	1

C/M-888_001.DWG