C/M-889.8

89A16
VENTILADOR EXTRACCION HUMOS
ZONA SOBREPRESION 6 mm.c.a (A)

89A10
UNIDAD DE FILTRADO
ZONA SOBREPRESION 6 mm.c.a (A)

89A15
VENTILADOR EXTRACCION ASEOS
ZONA SOBREPRESION 6 mm.c.a (A)

89A14
VENTILADOR EXTRACCION COCINA
ZONA SOBREPRESION 6 mm.c.a (A)

89A13
VENTILADOR EXTRACCION HUMOS
ZONA SOBREPRESION 3 mm.c.a (B)

89A11
UNIDAD DE FILTRADO
ZONA SOBREPRESION 3 mm.c.a (B)

89A12
VENTILADOR EXTRACCION
ZONA SOBREPRESION 3 mm.c.a (B)

89B50
CLIMATIZADOR
ZONA SOBREPRESION 6 mm.c.a (A)

89B51
CLIMATIZADOR
ZONA SOBREPRESION 3 mm.c.a (B)

89A10

89A11

NOTAS :

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDO POR C/.

2.- (X) LAS UNIDADES DE FILTRADO Y CLIMATIZADORAS SON SUMINISTRADOS POR CARRIER Y CAMFIL E INCLUYEN SU CUADRO DE CONTROL.

SALA DE EQUIPOS DE H.V.A.C. EL. 61.850

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellòs II, A.I.E.
idom NUCLEAR SERVICES
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2
DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA H.V.A.C. - EDIFICIO CAGE
SALA DE EQUIPOS. EL.61,85

| EDICIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | ESTUDIADO | REALIZADO | VERIFICADO | SUPERVISADO | APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb.2017 | POR NCD C/32598-2-01 Revisión Total | - | O.Oliver | - | D. Ramirez | A. Costa |
| 0 | Abr. 2015 | POR PCD C/32598-2 | J. Landaburu | O. Oliver | L. Rubio | I. Amado | J. Masuet |

ESCALAS: S/E | PLANO N.: C/M-889.8 | HOJA: 1de1 | CLASE: - | EDICION: 1

C:\M-889.8-001-01.DWG