EL PLANO REVISION 27 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 26

*** "EL PLANO REVISION ...14... SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ...13..."

* "EL PLANO REVISION ...11... SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ...10..."

** EL PLANO REVISION 12 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA /INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 11

NOTAS:

1.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES EN ESTE DIAGRAMA SON DE CLASE DE DISEÑO 2D EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

2.- ESTAS BOMBAS INCORPORAN VALVULAS DE RETENCION EN EL CABEZAL DE LAS MISMAS. NO SE REPRESENTAN EN EL DIAGRAMA.

3.- VALVULAS DE PIE INCORPORADAS.

4.- TUBERIA CON TRAMOS ENTERRADOS. VER ISOMETRICO DE TUBERIA

5.- LA ESPECIFICACION PE EQUIVALE AL MATERIAL POLIETILENO

6.- LOS INSTRUMENTOS ACCESIBLES DESDE PANTALLAS DEL C/PL-30 TAMBIEN LO SON DESDE EL C/PL-544.

ACTUALIZADO IDR FEB-2025

LA EDICION 45 PROVIENE DE LA EDICION 44 EMITIDA POR ANAV
LA EDICION 44 PROVIENE DE LA EDICION 43 EMITIDA POR WESTINGHOUSE Plant Engineering Services – Tarragona
LA EDICION 40 PROVIENE DE LA EDICION 39 EMITIDA POR IDOM
LA EDICION 39 PROVIENE DE LA EDICION 38 EMITIDA POR WESTINGHOUSE Plant Engineering Services – Tarragona

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
46	FEB.25	ASC–A/35393–5–F1/A1–45	BPP	JMG	JLM	JNC / MOP
45	DIC.24	PCD–C/36504/A1–41	EVT/JSR	JMG	RVG/MCF	FAR/MOP
44	JUN.24	PAC–23/3291	––	ACAF	JJJ	JJJ
43	ABR.24	PCD–C/35761/A2–40	JER	JMG	JLM	FAR/MOP
42	MAR.23	PCD–C/30888–A/A3–40 PAC–22/4079/01	MCB/JAPM	VRA CePeDe	RVG/JLM	FAR/MOP

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE AGUA TRATADA

FIG. E.S. Nº: 9.2-12

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: C/M–890.1 | CLASE: _ | EDICION: 46

CM-890.1--46.DGN