C/M-890.18

ALINEACIÓN DE VÁLVULAS							
MODO		C/90601	C/90603 C/90604 C/90605	C/90606	C/90616 C/90619 C/90622 C/90625	C/90639 C/90640 C/90641	C/90602
I	ALIMENTACIÓN DESDE ACOMETIDA EXTERIOR	ABIERTA	CERRADA	ABIERTA	CERRADA	ABIERTA	N/A
II	ALIMENTACIÓN DESDE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE GRUPO DE BOMBEO	CERRADA	CERRADA	CERRADA	ABIERTA	ABIERTA	N/A
III	ALIMENTACIÓN DESDE CAMION CISTERNA	CERRADA	ABIERTA	CERRADA	N/A	N/A	ABIERTA

PLANTA PRIMERA (EL. +66,23)

PLANTA BAJA (EL. +61,85)

INSTALACIONES DE AGUA: DEPÓSITOS Y GRUPO DE PRESIÓN

NOTAS:

1.– LA NUMERACIÓN REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LÍNEAS, VÁLVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRÁ PRECEDIDO POR C/.
2.– ⟨ ⟩ LÍMITE DE SISTEMA 90.
3.– A DEFINIR POR SUMINISTRADOR DE TRATAMIENTO QUIMICO (ASTRAL–POOL).

Ⓚ SUMINISTRADO POR KSB

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

idom NUCLEAR SERVICES

CENTRAL NUCLEAR DE ASCÓ - GRUPOS 1 Y 2

DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EDIFICIO CAGE

EDICIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	SUPERVISADO	APROBADO
1	Feb. 2017	POR NCD C/32598-2-01. Revisión total	-	O. Oliver	-	D.Ramírez	A. Costa
0	Abr. 2015	POR PCD C/32598-2	C.S.S.	A.F.A.	J.D.E.	I.A.M.	J.M.V.

ESCALAS	PLANO N.:	HOJA:	CLASE:	EDICIÓN
S/E	C/M-890.18	1de1	-	1

C:\M-890.18-001-01.dgn