C/M-891.1




NOTAS:

1.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO 2D, EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

2.- LAS TUBERIAS DE ACIDO SULFURICO, HIDROXIDO SODICO Y AIRE QUE VAN DESDE LA PLANTA DE DESMINERALIZACION A LA BALSA DE NEUTRALIZACION (C/M-892.1) SON SUMINISTROS DE PASA.

3.- VERIFICAR LA POSICION ABIERTA DE LA VALVULA C/91382, ANTES DE PROCEDER AL ARRANQUE DE LA BOMBA C/91P92

4.- SE DISPONE DE UNA CONEXION ALTERNATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES MANUALES CONTEMPLADAS EN LA GMDE QUE PERMITEN AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA PLANTA ANTE SITUACIONES MAS ALLA DE LAS POSTULADAS EN EL DISEÑO. TIPO DE CONEXION ROSCA NH.

31 5.- LOS INSTRUMENTOS ACCESIBLES DESDE PANTALLAS DEL C/PL-30 TAMBIEN LO SON DESDE EL C/PL-544.

LA EDICION 22 PROVIENE DE LA EDICION 21 EMITIDA POR ANA - CNV II

EL PLANO REVISION 21 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 20

** EL PLANO REVISION 12 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 11

* "EL PLANO REVISION 10 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9"

LA EDICION 28 PROVIENE DE LA EDICION 27 EMITIDA POR IDOM

ACTUALIZADO IDR ABR-2024

| EDICION | FECHA | DESCRIPCION | ESTUDIADO | REALIZADO | VERIFICADO | APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ABR.24 | PCD-C/35761/A1-29 | JER | JMG | JLM | FAR/MOP |
| 30 | ENE.23 | PCD-C/37530/A2-29 | MCB | JMG | GRM | FAR/MOP |
| 29 | JUN.15 | PCD-C/30241-A/A1-28 | JSPE | JMG | JLM | FAR/MOP |
| 28 | MAR.15 | PCD-C/30241-A/A1-26 | MCB/JSPE | JRG | SFP/JLM | FAR/MOP |
| 27 | DIC-14 | PCD-C/32288-1/A2-24; C/32288-2/A3-24 | MAS | LRM | AMM | MNM |

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2

# DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA

FIG. E.S. N°: 9.2-10

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: C/M-891.1 | CLASE: – | EDICION: 31

CM-891.1-31.DGN