NOTAS:

1.- LAS TUBERIAS DE FIBROCEMENTO SON TIPO S-3, NORMA R-881.

2.- LOS COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL O MENOR A 80 cm SON EN FIBROCEMENTO Y LOS MAYORES DE HORMIGON SEGUN ASTM C-76

3.- LA DISTRIBUCION COMPLETA DE ARQUETAS Y COLECTORES DE EFLUENTES PUEDEN VERSE EN LOS PLANOS SIGUIENTES: DEL C/C-3050 AL C/C 3057 AMBOS INCLUSIVE.

4.- LA TUBERIA DE ENTRADA Y DESCARGA DE LA BALSA DE NEUTRALIZACION J-5 SERA DE GRES O POLIESTER CON FIBRA DE VIDRIO, EXCEPTO EN EL TRAMO DEL CAUDALIMETRO QUE SERA DE ACERO AL CARBONO.

5.- ANULADO.

EL PLANO REVISION 26 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 25

** "EL PLANO REVISION 9 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8"

* "EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6"

LA EDICION 53 PROVIENE DE LA EDICION 52 EMITIDA POR WESTINGHOUSE
LA EDICION 49 PROVIENE DE LA EDICION 48 EMITIDA POR ANAV
LA EDICION 27 PROVIENE DE LA EDICION 26 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
53	ENE.26	PAC-25/1810-01	-	OON	RSS	OGC
52	NOV.22	PCD-1/35549/A3-48				
51	AGO.22	PCD-2/35549/A4-48	JNC	ICG	EVT	FAR/MOP
50	OCT.20	PCD-2/36623/A2-48	MCF	MMA	MSG	FAR/MOP
49	MAY.20	PCD-1/36623/A1-48	MCF	JMG	MSG	FAR/MOP

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

IDOM

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA DE EFLUENTES (AGUA)

ESCALAS: -- PLANO Nº: C/M-892.1 CLASE: - EDICION: 53