C/M-893.1

AL SISTEMA NIEBLA
BOMBAS AGUA ALM.AUX.
2/M-893.2(E-2)

EDIFICIO COMBUSTIBLE
EDIFICIO AUXILIAR
EDIFICIO CONTENCION
EDIFICIO TURBINA
EDIFICIO CONTROL
EDIFICIO DIESEL A Y B
TRAFOS ARRANQUE TAA 1 Y 2
ORDEN APERTURA
GRUPO 2
GRUPO 1
AL TANQUE C.I PARQUE 380 KV.
POR OTROS

ESTACION BOMBEO AGUA DE P.C.I.
(C/M-893.6(A-5))
ESTACION BOMBEO AGUA DE P.C.I.
(C/M-893.6(A-6))
A S.B.O.
(C/M-893.4(F-8))
EDIFICIO B. AAA
M-893.1(M-5)

AL SISTEMA NIEBLA TANQUES GAS-OIL GENERADORES DIESEL
DEL TANQUE DE AGUA TRATADA C/90T02
(C/M-890.1(L-8))
EDIFICIO ADMINISTRACION
(C/M-893.4(A-2))
EDIFICIO TALLER MECANICO Y ALMACEN
(C/M-893.4(F-5))
ALMACEN Nº1
(C/M-893.4(F-2))

CASA DE BOMBAS AGUA CIRCULACION
CERB (C/93431)
PIA-43 EL 32000
M-893.2(L-6)

EDIF TALLERES DE MANTENIMIENTO
(C/M-893.4(F-7))
EDIF. ALMACEN PRODUCTOS INFLAMABLES
(C/M-893.4(A-8))

(93T10) AGUA NEBULIZADA:
3 BOTELLAS DE N2 Y 9 DE H2O
NITROGENO
AGUA DESMINERALIZADA.
SALA GENERADOR DIESEL (EDIF. CAP ELEV. 50,00)
DRENAJE HIDRANTES (TIPICO)

EXTINCION AUTOMATIZADA AGUA NEBULIZADA
RECINTO TRAFO (C/T05A828) EDIF OSMOSIS INVERSA
NITROGENO (C/93T08)
AGUA (C/93T07)

NOTAS:
1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS Y COMPONENTES DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/, C/ ó 2/
2.- LAS VALVULAS DE SALIDA DE LAS BOTELLAS DE N2 Y H2O SON AUTOMATICAS, ACTUADAS POR EL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
3.- EL HIDRANTE C/93V04BB, CONTARA CON DOBLE VALVULA DE AISLAMIENTO C/93S61 Y C/93S08B

LA EDICION 58 PROVIENE DE LA EDICION 57 EMITIDA POR ANAV
LA EDICION 54 PROVIENE DE LA EDICION 53 EMITIDA POR ANAV
LA EDICION 52 PROVIENE DE LA EDICION 51 EMITIDA POR IDOM

ACTUALIZADO IDR JUN-2025

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
58	JUL.25	PAC-23/4594/01	FOE	(C) DYNATEC	EBM	JNC / MOP
57	JUN.21	E-PAC-19/4770-01	–	CCRM	JJJ	JJJ
56	MAR.21	PAC-20/4743/01	JNC	MMA	MCB	FAR/MOP
55	ENE.21	PCD C/36368/A1-52	EBM	JMG	GRM	FAR/MOP
54	OCT.19	NCD-C/30482/A1-53	JNC	FSS	EBM	FAR/MOP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

FIG. E.S. Nº : 9.5-1

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	C/M-893.1	C	58

DM-893.1---58.DGN