
CODIGO DE LINEAS



N° DE TUBERIA
TAMAÑO DE TUBERIA
ESPECIFICACION DE TUBERIA
N° DE PLANO
COORDENADA DEL PLANO

PROCESO PRINCIPAL

PROCESO SECUNDARIO

LINEA DE INSTRUMENTACION (ELECTRICAS)


TUBERIAS ENTERRADAS

CALENTAMIENTO ELECTRICO


CALENTAMIENTO ELECTRICO REDUNDANTE

POR OTROS

EQUIPO SUMINISTRADO POR OTROS



PENETRACION DEL BLINDAJE DE LA CONTENCION DEL REACTOR Y NUMERO DE IDENTIFICACION




PENETRACION EDIFICIO AUXILIAR



CAMBIO DE ESPECIFICACION DE TUBERIA

CAMBIO DE CLASE DE TUBERIA



PENETRACION CON CONEXIONES
CP = CONEXION PRUEBA
CD = CONEXION DRENAJE

BLINDAJE

BLINDAJE ANTI–MISILES

SIMBOLOS DE VALVULAS

VALVULA DE COMPUERTA (NOTA 1)

VALVULA DE DIAFRAGMA (TIPO SAUNDERS)

VALVULA DE AGUJA

VALVULA DE GLOBO (NOTA 1)

VALVULA DE TRES VIAS

VALVULA DE CUATRO VIAS

VALVULA DE RETENCION CON VOLANTE

VALVULA DE RETENCION

VALVULA DE RETENCION CON CONTRAPESO

VALVULA ESFERICA

VALVULA ANGULAR

VALVULA DE SEGURIDAD

VALVULA DE FLOTADOR

SIMBOLOS DE VALVULAS (CONTINUACION)

VALVULA DE MACHO


VALVULA DE MARIPOSA

VALVULA DE TAJADERA


VALVULA DE TAJADERA CERRADA

VALVULA DE EXCESO DE FLUJO

VALVULAS DIVERSAS



VALVULA ROMPEDORA DE VACIO



VALVULAS ENCLAVADAS ABIERTAS



VALVULAS ENCLAVADAS EN POSICION



VALVULAS ENCLAVADAS CERRADAS


VALVULA CON FUGA DE VASTAGO

VALVULA CON VASTAGO PROLONGADO

VALVULA CON INDICADOR DE RECORRIDO

VALVULA NORMALMENTE CERRADA

VALVULA NORMALMENTE ABIERTA



VALVULA DE RETENCION CONTROLADA



SUPRESOR DE CONTRA FLUJO

VALVULA MARIPOSA NORMALMENTE CERRADA

NOTA: PARA ACCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE VALVULAS VER PLANO N° M-801.

SIMBOLOS PARA TUBERIA Y EQUIPO

ESTACION INCENDIOS CON MANGUERA ENROLLABLE



ESTACION DE CONTROL SISTEMA DE SPRINKLER



ESTACION DE CONTROL SISTEMA DE NIEBLA

BOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

BOQUILLAS DE ROCIADO ABIERTAS

BOQUILLAS DE ROCIADO CERRADAS

EDUCTOR / EYECTOR

ACOPLAMIENTO DE DESCONEXION RAPIDA

SERPENTIN DE CALENTAMIENTO A VAPOR (O RESISTENCIA ELECTRICA)

POCILLO DE DRENAJE

TAPON SOLDADO

BRIDA DE GAFA

CONEXION PARA MANGUERA

CONEXION FLEXIBLE

TRAMO DESMONTABLE

CAMISA TERMICA

ACOPLAMIENTO

ENTRADA DE HOMBRE

SIMBOLOS PARA TUBERIA Y EQUIPO (CONTINUACION)



PURGADOR



ATEMPERADOR

PURGADOR DE DRENAJE


MIRILLA DE FLUJO



BOMBA DE VACIO




DISCO DE RUPTURA



DISPOSITIVO DE DRENAJE



FILTRO



FILTRO TIPO Y



FILTRO DUPLEX




BOMBA CENTRIFUGA



EXTRACTOR O COMPRESOR CENTRIFUGO




SOPLANTE



TE MEZCLADORA




BOQUILLA RESTRICCION DE CAUDAL



REDUCTOR



ORIFICIO RESTRICCION



ORIFICIO RESTRICCION SIMPLE SOLDADO




BOCA DE INCENDIO




TRAMPA DE RESINA

CABEZA DE DESAHOGO


ACUMULADOR




AGITADOR MEZCLADOR (DE AIRE O ELECTRICO)



CIERRE HIDRAULICO



REFRIGERADOR



JUNTA DE EXPANSION



BRIDA CIEGA

TAPON ROSCADO

SUPRESOR DE LLAMA

VENTEO ATMOSFERICO

DRENAJE ABIERTO Y EMBUDO

RECOGIDA DE DRENAJE DE JUNTAS Y SOLDADURAS

HIDRANTE

MOTOR ELECTRICO

CAMBIADOR DE CALOR

REFRIGERADOR POSTERIOR Y SEPARADOR DE HUMEDAD

TORNILLO SINFIN

SIMBOLOS PARA TUBERIA Y EQUIPO (CONTINUACION)

GENERADOR DE VAPOR TIPO U

BOMBA VERTICAL

DESMINERALIZADOR O CAMBIADOR DE IONES

FILTRO TEMPORAL

COMPRESOR ALTERNATIVO

ORIFICIO RESTRICCION MULTIPLE

ESTACION DE MANGUERA CO_2

BOQUILLA DE CO_2

FILTRO TEMPORAL TIPO PLACA

BOMBA SUMERGIBLE

TURBINA FLUJO SIMPLE

TURBINA FLUJO DOBLE

BOMBA DE ENGRANAJES

SILENCIADOR

SILENCIADOR DE LABERINTO

SIMBOLOS PARA TUBERIA Y EQUIPO (CONTINUACION)

CENTRIFUGADORA

DESGASIFICADOR

PARRILLA DIFUSORA AIRE

BOCA DE INCENDIOS (CON CONEXION PARA MANGUERA)

ODORIZADOR

VARIOS

DESIGNACION PARA CONEXIONES DEL CONDENSADOR

Nº DE PENETRACION DE LA CONTENCION

SUMINISTRADO CON EL EQUIPO CORRESPONDIENTE

SUMINISTRADO POR WESTINGHOUSE

INTERCONEXIONES PLANTA PASA

C/M-893.7	C/M-993.7	SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. SUBSISTEMA SISMICO	
C/M-893.6	C/M-993.6	SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ESTACION DE BOMBEO DE AGUA	
C/M-893.4		SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	9300–9399
M–893.3	M–993.3	SISTEMA DE AGUA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	9300–9399
M–893.2	M–993.2	SISTEMA DE AGUA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	9300–9399
C/M–893.1	C/M–993.1	SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	9300–9399
C/M–892.6		SISTEMA DE EFLUENTES – ED. C.A.G.E. (AGUAS CONTAMINADAS)	
C/M–892.5		SISTEMA DE EFLUENTES (RECUPERACION LODOS)	
C/M–892.4		SISTEMA DE EFLUENTES (SANITARIOS)	
C/M–892.3	C/M–992.3	SISTEMA DE EFLUENTES (DRENAJE DE POZOS PROFUNDOS)	9200–9299
C/M–892.2	C/M–992.2	SISTEMA DE EFLUENTES (ACEITE)	9200–9299
C/M–892.1	C/M–992.1	SISTEMA DE EFLUENTES (AGUA)	9200–9299
C/M–891.5		SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA. PLANTA DE DESMINERALIZADORES (H.3/3)	9200–9299
C/M–891.4		SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA. PLANTA DE DESMINERALIZADORES (H.2/3)	9100–9199
C/M–891.3		SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA. PLANTA DE DESMINERALIZADORES (H.1/3)	9100–9199
M–891.2	M–991.2	SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA	9100–9199
C/M–890.18	C/M–990.18	SISTEMA DE AGUA POTABLE. ED. C.A.G.E.	9000–9099
M–890.13		RED DE AGUA POTABLE EDIFICIO CONTROL. SISTEMA DE AGUA FRIA Y CALIENTE	9000–9099
C/M–890.11		SISTEMA DE AGUA TRATADA. OSMOSIS INVERSA–DESCARGA DE PRODUCTO	9100–9199
C/M–890.10		SISTEMA DE AGUA TRATADA. OSMOSIS INVERSA–TREN "D" DE MEMBRANAS	9000–9099
C/M–890.9		SISTEMA DE AGUA TRATADA. OSMOSIS INVERSA–TREN "C" DE MEMBRANAS	9000–9099
C/M–890.8		SISTEMA DE AGUA TRATADA. OSMOSIS INVERSA–TREN "B" DE MEMBRANAS	9000–9099
C/M–890.7		SISTEMA DE AGUA TRATADA. OSMOSIS INVERSA–TREN "A" DE MEMBRANAS	9000–9099
C/M–890.6		SISTEMA DE AGUA TRATADA. OSMOSIS INVERSA–BOMBEO DE ALTA PRESION	9000–9099
C/M–890.5		SISTEMA DE AGUA TRATADA. OSMOSIS INVERSA, BOMBEO BAJA PRESION Y DOSIFICACION DE REACTIVOS	9000–9099
C/M–890.4		SISTEMA DE AGUA TRATADA. REDUCCION DE CO_2, ELIMINACION DE ORGANOCLORADOS Y CORRECCION FINAL DE PH	9000–9099
C/M–890.3		SISTEMA DE AGUA TRATADA SEDIMENTACION. PRETRATAMIENTO Y FILTRADO	9000–9099
M–890.2	M–990.2	SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	9000–9099
C/M–890.1	C/M–990.1	SISTEMA DE AGUA TRATADA. SEDIMENTACION, PRETRATAMIENTO Y FILTRADO	9000–9099
C/M–878	C/M–978	SISTEMA COMBUSTIBLE DEL GEN. DIESEL EMERGENCIA – EDIFICIO C.A.G.E.	7800–7899
C/M–877	C/M–977	SISTEMA DE ACEITE DE LUBRICACION GRUPO DIESEL ALTERNATIVO	9000–9099
C/M–876	C/M–976	SISTEMA DE COMBUSTIBLE GRUPO DIESEL ALTERNATIVO	7700–7799
			7600–7699
M–874	M–974	SISTEMA DE GAS–OIL DE LOS GENERADORES DIESEL DE EMERGENCIA	7500–7599
M–873	M–973	SISTEMA DE TRASIEGO Y PURIFICACION DE ACEITE DE TURBINA	7400–7499
M–872	M–972	SISTEMA DE ACEITE DE CIERRES DEL GENERADOR	7300–7399
M–871	M–971	SISTEMA ACEITE DE CONTROL ELECTRO–HIDRAULICO	7200–7299
M–870.5	M–970.5	SISTEMA ACEITE LUBRICACION BOMBAS A.A.A.	7100–7199
M–870.4	M–970.4	SISTEMA ACEITE LUBRICACION GENERADORES DIESEL DE EMERGENCIA	7000–7099
M–870.3	M–970.3	SISTEMA ACEITE LUBRICACION TURBO–BOMBA AGUA ALIMENTACION "B"	7000–7099
M–870.2	M–970.2	SISTEMA ACEITE LUBRICACION TURBO–BOMBA AGUA ALIMENTACION "A"	7000–7099
M–870.1	M–970.1	SISTEMA ACEITE LUBRICACION TURBINA PRINCIPAL	7000–7099
C/M–866	C/M–966	SISTEMA DE AIRE GRUPO DIESEL ALTERNATIVO	
M–865	M–965	SISTEMA DE PRUEBA DE FUGAS DE LA CONTENCION (ILRT)	6600–6699
M–864.2	M–964.2	SISTEMA DE HIDROGENO DEL GENERADOR	6400–6499
M–864.1	M–964.1	SISTEMA DE HIDROGENO DEL GENERADOR	6400–6499
NUMERO	NUMERO	INDICE	Nº SERIE INSTRUM.

NOTAS:

1.– TODAS LAS VALVULAS 2" Y MENORES SON GLOBULARES POR NECESIDADES DE FABRICACION, AUNQUE EN LOS DIAGRAMAS APARECDEN COMO COMPUERTA CUANDO SU FUNCION ES DE AISLAMIENTO (OPERACION TOTALMENTE ABIERTAS O CERRADAS) VER ESP. M–203 Y LISTA DE VALVULAS M–1003

2.– PARA CONTINUACION DE VENTEOS, DRENAJES Y FUGAS DE VALVULAS, SEÑALADAS CON ●, VER SERIE DE PLANOS NUMEROS M–1400

NUMERO	NUMERO	INDICE	Nº SERIE INSTRUM.
M–800		INDICE, LEYENDA Y SIMBOLOS PARA DIAGRAMAS	1
M–801		IDENTIFICACION Y SIMBOLOGIA DE INSTRUMENTOS	
M–802		LEYENDAS Y SIMBOLOS PARA DIAGRAMAS AIRE ACONDICIONADO	
	M–900	BALANCE TERMICO CARGA MAXIMA CALCULADA	
	M–901	BALANCE TERMICO (100%) CARGA MAXIMA GARANTIZADA	
	M–902	BALANCE TERMICO (75%) CARGA MAXIMA GARANTIZADA	
	M–903	BALANCE TERMICO (50%) CARGA MAXIMA GARANTIZADA	
	M–904	BALANCE TERMICO (25%) CARGA MAXIMA GARANTIZADA	
M–810.1	M–910.1	SISTEMA DE REFRIGERACION DEL REACTOR	0000–1599
M–810.2	M–910.2	SISTEMA DE REFRIGERACION DEL REACTOR	0000–1599
M–810.3	M–910.3	SISTEMA DE REFRIGERACION DEL REACTOR	0000–1599
M–810.4	M–910.4	SISTEMA DE REFRIGERACION DEL REACTOR	0000–1599
M–810.5		SISTEMA DE REFRIGERACION DEL REACTOR	0000–1599
M–810.6		SISTEMA DE REFRIGERACION DEL REACTOR	0000–1599
M–811.1	M–911.1	SISTEMA DE CONTROL QUIMICO Y VOLUMEN	0000–1599
M–811.2	M–911.2	SISTEMA DE CONTROL QUIMICO Y VOLUMEN	0000–1599
M–812	M–912	SISTEMA DE REGENERACION TERMICA	0000–1599
M–813	M–913	SISTEMA DE ADICION DE ACIDO BORICO	0000–1599
M–814	M–914	SISTEMA DE EVACUACION DE CALOR RESIDUAL	0000–1599
M–815.1	M–915.1	SISTEMA DE INYECCION DE SEGURIDAD	0000–1599
M–815.2	M–915.2	SISTEMA DE INYECCION DE SEGURIDAD	0000–1599
M–816	M–916	SISTEMA DE ROCIADO Y ADITIVOS DE LA CONTENCION	1600–1699
M–817	M–917	SISTEMA REFRIGERACION PURIFICACION FOSO DE COMBUSTIBLE GASTADO	1700–1799
M–820	M–920	SISTEMA DE EVACUACION DE DESECHOS QUIMICOS	2000–2099
M–821	M–921	SISTEMA DESECHOS LIQUIDOS BAJO NIVEL DE ACTIVIDAD	2100–2199
M–822	M–922	SISTEMA DESECHOS LIQUIDOS ALTO NIVEL DE ACTIVIDAD	2200–2299
M–823.1	M–923.1	SISTEMA DE RECUPERACION DE BORO	2300–2399
M–823.2	M–923.2	SISTEMA DE RECUPERACION DE BORO	2300–2399
M–824.1	M–924	SISTEMA DE DESECHOS SOLIDOS	2400–2499
M–824.2		SISTEMA DE DESECHOS SOLIDOS	2400–2499
M–825.1	M–925	SISTEMA DE DESECHOS GASEOSOS	2500–2599
M–825.2		SISTEMA DE DESECHOS GASEOSOS	2500–2599
M–826.1		SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA RADIACION	2600–2699
M–826.2		SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA RADIACION	2600–2699
M–830.1	M–930.1	SISTEMA DE VAPOR	3000–3099
M–830.2	M–930.2	SISTEMA DE VAPOR (TURBINA A.P.)	3000–3099
M–830.3	M–930.3	SISTEMA DE VAPOR (TURBINA B.P.)	3000–3099
M–830.4	M–930.4	SISTEMA DE VAPOR	3000–3099
M–830.5	M–930.5	SISTEMA DE VAPOR	3000–3099
M–831.1	M–931.1	SISTEMA SEPARADOR DE HUMEDAD RECALENTADOR	3100–3199
M–831.2	M–931.2	SISTEMA SEPARADOR DE HUMEDAD RECALENTADOR	3100–3199
M–832.1	M–932	SISTEMA DEL CONDENSADOR	3200–3299
	M–932.1	SISTEMA DEL CONDENSADOR. LISTA DE CONEXIONES	
M–832.2		SISTEMA DEL CONDENSADOR	3200–3299
	M–932.2	SISTEMA DEL CONDENSADOR. LISTA DE CONEXIONES	
	M–932.3	SISTEMA DEL CONDENSADOR	
M–833.1	M–933.1	SISTEMA VAPOR CIERRES Y EVACUACION DE AIRE	3300–3399
M–833.2	M–933.2	SISTEMA DE CIERRES HIDRAULICOS DE VALVULAS EN EDIFICIO TURBINA	3300–3399
M–834.1	M–934.1	SISTEMA DE CONDENSADO	3400–3499
M–834.2	M–934.2	SISTEMA DE CONDENSADO	3400–3499
M–834.3	M–934.3	SISTEMA DE CONDENSADO	3400–3499
M–835	M–935	SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACION	3500–3599
M–836.1	M–936.1	SISTEMA DE LOS GENERADORES DE VAPOR	3600–3699
M–836.2	M–936.2	SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACION AUXILIAR	3600–3699
M–836.3	M–936.3	SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE DE GENERADORES DE VAPOR EN PARADA (SISTEMA DE VACIO)	3600–3699
C/M–837.1	C/M–937.1	SISTEMA DE SUMINISTRO DE VAPOR AUXILIAR	3700–3799
M–837.2	M–937.2	SISTEMA DE SUMINISTRO DE VAPOR AUXILIAR	3700–3799
M–838	M–938	SISTEMA DE PURGA DE LOS GENERADORES DE VAPOR	3800–3899
M–840.1	M–940.1	SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACION	4000–4099
M–840.2	M–940.2	SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACION	4000–4099
M–840.3	M–940.3	SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR	4000–4099
C/M–840.4	C/M–940.4	SISTEMA DE REFRIGERACION Y DESCARGA DEL AGUA DE CIRCULACION	4000–4099
C/M–840.5	M–940.5	SISTEMA DE REFRIGERACION Y DESCARGA DEL AGUA DE CIRCULACION	4000–4099
M–840.6	M–940.6	SISTEMA DE ACEITE DE LUBRICACION DE LOS MOTORES DE LAS BOMBAS DE AGUA DE CIRCULACION	4000–4099
M–840.7	M–940.7	SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACION. REJAS FIJAS	4000–4099
M–841.1	M–941.1	SISTEMA DE AGUA DE SERVICIO PARA COMPONENTES	4100–4199
M–841.2	M–941.2	SISTEMA DE AGUA DE SERVICIO PARA COMPONENTES	4100–4199
M–842.1	M–942.1	SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES	4200–4299
M–842.2	M–942.2	SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES	4200–4299
M–842.3	M–942.3	SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES (TURBINA)	4200–4299
M–843.1	M–943.1	SISTEMA DE AGUA SERVICIOS SALV. TEC.	4300–4399
C/M–843.2	C/M–943.2	SISTEMA DE AGUA SERVICIOS SALV. TEC. AGUA REPOS. DE TORRES REFRIG.	4300–4399
M–844.1	M–944.1	SISTEMA DE AGUA REFRIGERACION SALV. TEC.	4400–4499
M–844.2	M–944.2	SISTEMA DE AGUA REFRIGERACION SALV. TEC.	4400–4499
M–845.1	M–945.1	SISTEMA REFRIGERACION GENERADOR DIESEL EMERGENCIA (A)	4500–4599
M–845.2	M–945.2	SISTEMA REFRIGERACION GENERADOR DIESEL EMERGENCIA (B)	4500–4599
M–846	M–946	SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION DEL ESTATOR	4600–4699
C/M–847	C/M–947	SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION GRUPO DIESEL ALTERNATIVO	4700–4799
M–860.7	M–960.7	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO RESPIRABLE. EDIFICIO CAGE	6000–6099
M–850.1	M–950.1	SISTEMA ALIMENTACION QUIMICA CONDENSADO	5000–5099
M–850.2	M–950.2	SISTEMA ALIMENTACION QUIMICA AL AGUA ALIMENTACION	5000–5099
M–851.1	M–951.1	SISTEMA TOMA DE MUESTRAS SIST. NUCLEAR SUMINISTRO VAPOR	5100–5199
M–851.2	M–951.2	SISTEMA TOMA DE MUESTRAS SIST. NUCLEAR SUMINISTRO VAPOR	5100–5199
M–851.3	M–951.3	SISTEMA TOMA DE MUESTRAS SIST. NUCLEAR SUMINISTRO VAPOR	5100–5199
M–852.1		SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS CONVENCIONAL	5200–5299
M–852.2		SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS CONVENCIONAL	5200–5299
M–852.3		SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS CONVENCIONAL	5200–5299
M–852.4		SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS CONVENCIONAL	5200–5299
M–860.1	M–960.1	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO	6000–6099
M–860.2	M–960.2	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DE INSTRUMENTOS	6000–6099
M–860.3	M–960.3	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DE SERVICIOS	6000–6099
C/M–860.4	C/M–960.4	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO AREAS EXTERIORES	6000–6099
M–860.5	M–960.5	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO RESPIRABLE. EDIFICIO DE CONTENCION	6000–6099
M–860.6	M–960.1	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO	
M–861.1	M–961.1	SISTEMA DE DIOXIDO DE CARBONO Y FE–1.3	6100–6199
C/M–861.2	C/M–961.2	SISTEMA DE DIOXIDO DE CARBONO Y FE–1.3	6100–6199
C/M–862.1	C/M–962.1	SISTEMA DE NITROGENO	6200–6299
C/M–862.2	C/M–962.2	SISTEMA DE NITROGENO	6200–6299
C/M–862.3	C/M–962.3	SISTEMA DE NITROGENO	6200–6299
M–862.4	M–962.4	SISTEMA DE GASES AUXILIARES (GAS PR)	6200–6299
C/M–862.4	C/M–962.4	SISTEMA DE GASES AUXILIARES (GAS PR)	6200–6299
M–863	M–963	SISTEMA AIRE COMPRIMIDO GENERADORES DIESEL	6300–6399

42

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
42	JUL.22	PCD–1/35674/A1–41	MCB	LAB	EBM	FAR / MOP
41	AGO.21	PCD–C/35674/A2–38	EVT	ICG	GRM	FAR/MOP
40	JUN.21	E–PAC–19/4770–01	–	CCRM	JJJ	JJJ
39	AGO.19	PCD–1/35356–1/A3–38	RVG	JMG	EBM	FAR/MOP
38	JUN.17	PCD–C/32598–2/A2–36	–	AGG	ATT	OSF

LA EDICION 41 PROVIENE DE LA EDICION 40 EMITIDA POR ANAV
LA EDICION 39 PROVIENE DE LA EDICION 38 EMITIDA POR IDOM NUCLEAR SERVICES
LA EDICION 38 PROVIENE DE LA EDICION 37 EMITIDA POR WESTINGHOUSE Plant Engineering Services - Tarragona

ACTUALIZADO IDR SEP-2022

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

INDICE, LEYENDAS Y SIMBOLOS PARA DIAGRAMAS

FIG. E.S. Nº: 1.7-1

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
—	M–800	–	42

∗ EL PLANO REVISION 9 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8

∗∗ EL PLANO REVISION 12 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 11

M–800 – 42.DGN