M-821

PILETA RECOGIDA VERTIDOS SUELO EL 51.500
PILETA RECOGIDA VERTIDOS SUELO EL 50.000
PILETA RECOGIDA VERTIDOS SUELO EL 50.000
PILETA RECOGIDA VERTIDOS SUELO EL 42.500
ZONA DE LAVANDERIA Y DUCHAS
LAVAMASCARAS
LAVADORAS
CUBETO DESAGUE
ENCLAVAMIENTO LAVADORAS Y LAVAMASCARAS
FILTRO DE CARTUCHOS (21F13)
ATM.
TANQUE DE RETENCION DE LAVANDERIA (21T08)
BOMBAS DEL TANQUE DE RETENCION DE LA RECUPERACION DE BORO (23P02A Y B)
BOMBAS DEL SUMIDERO DEL EDIFICIO AUXILIAR (10P04 A Y B)
BOMBAS SUMIDEROS DE SUELOS DEL EDIFICIO DEL REACTOR (10P05A, B, C Y D)
BOMBAS DE ALIMENTACION EVAPORADOR DE DESECHOS LIQUIDOS (22P01A Y B)
DESTILADO EVAPORADOR RECUPERACION DE BORO (23M02)
DESTILADO DEL CONDENSADOR DEL EVAPORADOR SISTEMA DESECHOS LIQUIDOS ALTO NIVEL DE ACTIVIDAD (22M01-E2)
CUBETO TANQUE (21T08)
FOSO DE COMBUSTIBLE NUEVO
COLECTOR REBOSE FOSO COMBUSTIBLE GASTADO Y DRENAJES SUELOS EDIFICIO COMBUSTIBLE
ZONA DE LIMPIEZA DE LA CABEZA DEL REACTOR (EDIF.CONTEN.)
SEÑAL INCENDIO PL-73E A
COLECTOR DE DRENAJES DEL EDIFICIO AUXILIAR
RECINTO TANQUES (21T02/21T08)
ATMOSFERICO
INSTALACION PROVISIONAL PARA DESECHOS LIQUIDOS DE BAJA ACTIV. PARADA RECARG.
COLECTOR DRENAJES LAVANDERIA Y DUCHAS
TANQUE DE LAVANDERIA Y DUCHAS (21T01)
FILTRO TEMPORAL
TOMA DE MUESTRAS
BOMBA DESCARGA TANQUE DE RETENCION (21P07)
BOMBA DE LAVANDERIA Y DUCHAS (21P01)
TANQUE DE DRENAJE DE SUELOS (21T04)
BOMBAS DEL TANQUE DE DRENAJE DE SUELO
BOTELLA T.M.
BOTELLA TOMA DE MUESTRAS
MUESTRA LOCAL
DESMINERALIZADOR DEL TANQUE DE VIGILANCIA DE DESECHOS (21D02)
SUMINISTRO DE RESINA (NOTA 1)
DESMINERALIZADOR DEL TANQUE DE VIGILANCIA DE DESECHOS (21D01)
FILTRO DE LAVANDERIA Y DUCHAS (21F01)
AL TANQUE DE RETENC. DE DESECHOS LIQUIDOS (22T01)
FILTROS DE TANQUES DE DRENAJE DE SUELOS
AL TANQUE DE RETENCION DE DESECHOS LIQUIDOS (22-T01)
SISTEMA DE VIGILANCIA DE RADIACION
AL CANAL DE DESCARGA
TANQUE DE RETENCION DE DESECHOS LIQUIDOS (22T01)
EQUIPO DE CHORREADO 21M01
COMPRESOR 21K01
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RESINAS GASTADAS (20T02)
BOMBA LAVADO RESINAS GASTADAS (20P02)
MUESTRA LOCAL
BOCA DE CARGA
ATMOSFERICO
TANQUE DE ADITIVO ANTIESPUMA (21T05)
BOTELLA ANTIPULSATORIA
BOMBA DEL TANQUE ADITIVO ANTIESPUMA (21P05)
TANQUE COMPLEMENT. DE VIGILANCIA DE LAVANDERIA Y DUCHAS (21T06)
TANQUE DE VIGILANCIA DE DESECHOS LAVANDERIA Y DUCHAS (21T02)
TANQUE DE VIGILANCIA DE DESECHOS DE DRENAJES DE SUELOS (21T03)
TANQUE COMPLEMENT. DE VIGILANCIA DE DRENAJES DE SUELOS (21T07)
BOMBA DEL TANQUE DE VIGILANCIA DE DESECHOS DE LAVANDERIA Y DUCHAS (21P02)
BOMBA DEL TANQUE DE VIGILANCIA DE DESECHOS DE DRENAJE DE SUELOS (21P03)
BOMBA TANQUES COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA (21P06)
TOMA DE MUESTRAS
BOTELLA T.M.

NOTAS:

1.- SE PONE BRIDA Y CONTRABRIDA ANSI 300 # RF EN TODAS LAS TUBERIAS DE LLENADO DE RESINAS.
2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.
3.- EL CAMBIO DE POSICION DE ESTAS VALVULAS ESTA SUJETO A LA I/OP-5.14.
4.- CONEXION PARA BOMBA AUXILIAR SUMERGIBLE.

LA EDICION 33 PROVIENE DE LA EDICION 32 EMITIDA POR ANA - CNV II

EL PLANO REVISION 32 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 31

* "EL PLANO REVISION ..15.. SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ..14.."

** EL PLANO REVISION 13 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 12

* "EL PLANO REVISION ..11.. SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..10.."

ACTUALIZADO IDR FEB-2025

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA DE DESECHOS LIQUIDOS DE BAJO NIVEL DE ACTIVIDAD

FIG. E.S. Nº : 11.2-1

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
48	FEB.25	PAC-24/3165/01	JBD	JMG	RVG	JNC / MOP
47	ABR.24	CT-A/231229001 (S/HCI T. RETIRADA)	MCF	ICG DYNATEC	JLM	FAR/MOP
46	ENE.24	CT-A/231229001 (S/HCI T. MONTAJE)	MCF	ICG DYNATEC	JLM	FAR/MOP
45	JUN.23	CT-A/230315001 (S/HCI T. RETIRADA)	JLM	ICG DYNATEC	JER	FAR/MOP
44	MAR.23	CT-A/230315001 (S/HCI T. MONTAJE)	JLM	ICG DYNATEC	JER	FAR/MOP

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	M-821	–	48

TM-821-48.DGN