M-823.1



NOTAS:

1) LA PARTE SUPERIOR DEL SIFON DEL REBOSADERO ESTA A LA MISMA ALTURA QUE EL NIVEL DEL DIAFRAGMA DEL TANQUE

2) LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

3) LA VALVULA 23550 ESTARA ENCLAVADA ABIERTA CUANDO SE ALINEE LA DESCARGA DE LA 11204 AL TANQUE A Y E.C. CUANDO SE ALINEE AL B. LA VALVULA 23551 ESTARA ENCLAVADA ABIERTA CUANDO SE ALINEE LA DESCARGA AL TANQUE B Y E.C. CUANDO SE ALINEE AL TANQUE A.

4) EL FILTRO 23F06A SE UTILIZO PARA LA LIMPIEZA INICIAL DEL SISTEMA, ACTUALMENTE SIN INTERNOS.

*** "EL PLANO REVISION 14 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 13"

** ESTE PLANO REVISION "0" SUSTITUYE PARCIALMENTE AL PLANO DE INYPSA M.823 REVISION 14

EL PLANO REVISION 8 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 7

LA EDICION 9 PROVIENE DE LA EDICION 8 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO DIC-2020

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
19	DIC.20	PAC-20/4296/01	CLM	ICG	JLM	FAR/MOP
18	ABR.20	NCD-1/30833/A1-17 (REACTUALIZACION)	EVT	ICG	EBM	FAR/MOP
17	SEP.19	NCD-1/30833/A1-12	MGA	ICG	MCB	FAR/MOP
16	MAR.17	PAC-17/0398/01	MGA	LAB	RVG	FAR/MOP

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE RECUPERACION DE BORO

FIG. E.S. N°: 9.3-12

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	M-823.1	–	19

1M-823.1--19.DGN