M-825.1

COLECTOR DEL TANQUE DE EQUILIBRIO DE DESECHOS GASEOSOS

VENTEO DEL TANQUE DE DRENAJES DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR (10T02) Y VENTEO DEL TANQUE DE ALIVIO DEL PRESIONADOR (10T01)

VENTEO DE LOS TANQUES DE RETENCION PARA RECUPERACION DE BORO (23T01A Y B)

DEL SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS NUCLEARES GASEOSAS

TANQUE DE CONTROL DE VOLUMEN (11T01)

VENTEO DEL TANQUE DE RETENCION DE DESECHOS LIQUIDOS (22T01)

VENTEO DEL TANQUE DE DESCARGA DE VALVULAS DE ALIVIO (10T03)

CONDENSADOR DE LA UNIDAD DEL EVAPORADOR DE RECUPERACION DEL BORO (23M02-E2)

CONDENSADOR DE VENTEOS DEL SEPARADOR DE GAS DE RECUPERACION DEL BORO (23M01-E3)

CONDENSADOR DE LA UNIDAD DEL EVAPORADOR DE DESECHOS LIQUIDOS ALTO NIVEL DE ACTIVIDAD (23M01-E2)

SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS NUCLEARES

(25T01) TANQUE DE EQUILIBRIO DE DESECHOS GASEOSOS

(25T02C)

(25T02B)

(25T02A)

TANQUES DE DESINTEGRACION DE DESECHOS GASEOSOS

FILTROS DE DESECHOS GASEOSOS

CONTROL COMPRESORES

COMPRESORES DE DESECHOS GASEOSOS

POR PREMATECNICA

SUMINISTRO DE NITROGENO

A UNIDADES DE EXTRACCION KRIZA/R/C

COLECTOR DE DESECHOS GASEOSOS DE BAJA ACTIVIDAD

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RESINAS GASTADAS DE LA PURGA DE LOS GENERADORES DE VAPOR (20T03)

COLECTOR DE DESCARGA DE DESECHOS GASEOSOS

VENTEO DEL TANQUE DE RETENCION DE CONCENTRADOS DEL EVAPORADOR (22T02)

TANQUE DRENAJES QUIMICOS (20T01)

DEL CONDENSADOR DE LA UNIDAD DEL EVAPORADOR DE DESECHOS (22M01-E2)

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RESINAS GASTADAS (20T02)

TANQUE DE RETENCION DE DESECHOS LIQUIDOS (22T01)

DEL CONDENSADOR DE LA UNIDAD DEL EVAPORADOR DE RECUPERACION DEL BORO (23M02-E2)

NOTAS:

1.- LAS CONDICIONES DE DISEÑO DEL TANQUE 25T01 SE TOMARAN IGUALES A LOS RESTANTES 25T02A, B Y C, PARA UNIFICAR SU FABRICACION.

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA 1/.

EL PLANO REVISION 23 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 22.

××× "EL PLANO REVISION...13...SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...12..."

× "EL PLANO REVISION...9...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...8..."

×× EL PLANO REVISION 11 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 10

LA EDICION 24 PROVIENE DE LA EDICION 23 EMITIDA POR ANA - CNV II

| EDICION | FECHA | DESCRIPCION | ESTUDIADO | REALIZADO | VERIFICADO | APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ENE.23 | ASC-A/35393-S-F2/A1-29 | JLM | JMG | BPP | FAR/MOP |
| 29 | MAR.22 | ASC-A/35393-S-F0/A1-28 | JLM | ICG | BPP | FAR/MOP |
| 28 | MAR.20 | PCD-1/36679/A1-27 | GRM | ICG | JNC | FAR/MOP |
| 27 | SEP-13 | PCD-1/35100/A5-26 | SAR | VRA | EBM | FAR/MOP |
| 26 | DIC-06 | PCD-1/20195/A1-24 | FAR | JMG | MCB | SMZ-MOP |

ACTUALIZADO IDR ENE-2023

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE DESECHOS GASEOSOS

FIG. E.S. Nº: 11.3-1

| ESCALAS: | PLANO Nº: | CLASE: | EDICION: |
|---|---|---|---|
| - | M-825.1 | C | 30 |

M-825.1-20.DGN