M-831.1

CALENTADOR (35E01B)
M-835(K-6)
CONDENSADOR (32E01B)
M-832.1(B-4)
DISPARO TURBINA
M-870.1(F-3)
BY-PASS CONDENSADOR (32E01B)
54
M-832.1(C-5)
DRENAJE CALENTADOR (34E02B)
M-834.3(B-6)
BY-PASS AL CONDENSADOR (32E01B)
50
M-832.1(C-5)
DRENAJE CALENTADOR (35E01B)
M-835(K-5)
BY-PASS AL CONDENSADOR (32E01B)
48
M-832.1(C-5)
M-835(M-8)
DRENAJE CALENTADOR (34E02B)
M-834.3(B-5)
CALENTADOR (35E01A)
M-835(K-2)
CONDENSADOR (32E01A)
M-832.1(L-3)
198
M-835(M-4)
CALENTADOR (34E02A)
M-834.3(B-1)
CONDENSADOR (32E01A)
M-832.1(L-2)
17
BY-PASS CONDENSADOR (32E01A)
51
M-832.1(L-5)
DRENAJE CALENTADOR (34E02A)
M-834.3(B-2)
45
M-832.1(L-5)
BY-PASS CONDENSADOR (32E01A)
47
M-832.1(L-5)
DRENAJE CALENTADOR (34E02A)
M-834.3(B-2)
M-834.3(E-9)
M-834.3(E-5)
M-830.3(F-3)
M-830.3(H-3)
M-835(K-2)
DRENAJE CALENTADOR (35E01A)

EL PLANO REVISION 17 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 16

*** "EL PLANO REVISION..11...SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..10..."

** EL PLANO REVISION 9 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA /INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8.

* "EL PLANO REVISION...8...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...7..."

NOTAS:

1.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA, SON CLASE DE DISEÑO 20, EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

3.- LOS TERMOPARES Y LOS PANELES LOCALES DE INDICACION DE TEMPERATURA SON SUMINISTRO DE TEI.

4.- (*) POR EXISTENCIA DE EROSION-CORROSION, TRAMOS DE LA TUBERIA INDICADA CON (*) SON DE ACERO INOXIDABLE

5.- EQUIPO SUMINISTRADO POR TEI.

6.- CORRESPONDE A 23 TERMOPARES, NUMERADOS DE LA "A" HASTA LA "W"

ACTUALIZADO OCT-2019

LA EDICION 18 PROVIENE DE LA EDICION 17 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
24	OCT.19	PCD-1/36674/A1-23	JLM	ICG	BPP	FAR/MOP
23	OCT.15	PCD-1/35792/A1-22	JSPE	LAB	JLM	FAR-MOP
22	SEP-13	PCD-1/35323/A1-21	JER	JMG	JLL	FAR-MOP
21	ENE-13	PCD-1/20339/A12-18	JSA	JGV	GSG	SMZ

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA SEPARADOR DE HUMEDAD RECALENTADOR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	M-831.1	–	24

94-871-3-006