M-833.1

DEL CONDENSADOR (32E01A y 1B) M-832.1(B-1)

CONEXION PARA DETECCION ENTRADA AIRE AL CONDENSADOR M-832.1 (C-1)

SISTEMA DE CONTROL

BOMBA DE VACIO (33P02A) NOTA 6

33T06A

(33P03A) BOMBA REFUERZO ANILLO LIQUIDO

BOMBA DE VACIO (33P02B) NOTA 6

33T06B

(33P03B) BOMBA REFUERZO ANILLO LIQUIDO

BOMBA DE VACIO (33P02C) NOTA 6

33T06C

(33P03C) BOMBA REFUERZO ANILLO LIQUIDO

DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO (50T01A) LLENADO Y REPOSICION M-891.2(G-5)

33T01 NIVEL MINIMO

AL TANQUE DE DRENAJE M-833.1(G-9)

AL TANQUE DE DRENAJE M-833.1(F-9)

PURGAS VALVULAS TURBINA ALTA Y BAJA PRESION (30K01, 30K02A y 30K02B) M-830.3(G-6)

CIERRES TURBINA B.A.A. PRINCIPAL (35K03A) M-830.4(A-2)

CIERRES TURBINA B.A.A. PRINCIPAL (35K03B) M-830.4(A-6)

CIERRES TURBINAS A.P. Y B.P. (30K01, 30K02A y 30K02B) M-830.3(A-6)

EXTRACTORES CONDENSADOR VAPOR DE CIERRES

AL SISTEMA DE FILTRADO M-882.2(C-4)

AL SISTEMA DE FILTRADO M-882.2(C-7)

CONDENSADOR DE VAPOR DE CIERRES (33E01)

CONDENSADOR (32E01B) M-832.1(F-2)

CALENTADOR (34E06A) M-834.1(B-5)

CALENTADOR (34E06B) M-834.1(B-8)

BY-PASS CALENTADORES B.P. M-834.3(M-3)

RECIRCULACION AL CONDENSADOR (32E01A) M-832.1(L-6)

AGUA DE SELLADO A LOS ROMPEDORES DE VACIO M-832.1(H-4)

AGUA PARA VALVULAS CON SELLADO HIDRAULICO M-833.2(H-7)

C/892.1(G-4)

DE LAS BOMBAS DE CONDENSADO (32P02A, B, C y D) M-832.1(I-9)

BOMBAS DE DRENAJE (92P30)

CONEXION A EQUIPO MOVIL DE TOMA DE MUESTRAS

C/M-892.1(A-6)

33T05 TANQUE DE DRENAJE BOMBAS DE VACIO

BOMBAS DESCARGA TANQUE DE DRENAJE BOMBAS DE VACIO

(33P04A)

(33P04B)

NOTAS:

1.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO 2D EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/...

3.- LOS MONITORES DE RADIACION TR-3301 y TR-3302 ESTAN SITUADOS EN EL PLANO M-882.2.

4.- TOBERA SUMINISTRO DE KWV PARA TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS DE CORROSION.

5.- EL DIAMETRO DEL ORIFICIO RESTRICTOR ES DE 22.7 mm.

6.- LA BOMBA DISPONE DE SENSORES DE VIBRACION INALAMBRICOS PARA TOMA DE DATOS Y REGISTRO. VER DIAGRAMA DE REDES J-999.1 PARA MAS DETALLE.

LA EDICION 25 PROVIENE DE LA EDICION 24 EMITIDA POR ANA - CNV II

LA REVISION 24 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 23.

*** "EL PLANO REVISION...14.. SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...13..."

* "EL PLANO REVISION...12..SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..11..."

ACTUALIZADO IDR DIC-2025

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
38	DIC.25	PCD-1/37861/A1-36	JER	JMG	JLM	JNC / MOP
37	NOV.24	PCD-1/37080/A1-35	BPP	VRA CeNDe / DYNATEC	JSR	JNC/MOP
36	MAR.23	PAC-22/3986/01	JLM	ICG	JSR	FAR/MOP
35	MAY.21	PAC-21/0049/01	MCB	ICG	GRM	FAR/MOP
34	SEP.20	ASC-A/36246-F2/A1-33	MCB	JMG	JNC	FAR/MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE VAPOR DE CIERRES Y EVACUACION DE AIRE

FIG. E.S. N°: 10.4-2

ESCALAS:	PLANO N°:	CLASE:	EDICION:
-/-	M-833.1	–	38