M-835

NOTAS:

1.–TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO 2D, EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

2.–EL DISCO DE LA VALVULA LLEVARA UN TALADRO DE 5mmØ

3.–LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

4.–TOBERA SUMINISTRO DE KWU PARA TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS DE CORROSION

5.–POR EXISTENCIA DE PROBLEMAS DE EROSION–CORROSION, LOS TRAMOS DE LA TUBERIA INDICADA CON (*), SON DE ACERO INOXIDABLE ESPECIFICACION B4.

6.–LA INSTRUMENTACION DE LA MOTORIZACION DE VIBRACION DE LAS T.B.A.A."A"/"B", SE INDICA EN LOS PLANOS M–870.2 Y M–870.3.

7.–POR EXISTENCIA DE EROSION–CORROSION, LOS TRAMOS DE LA TUBERIA INDICADA CON (*), SON DE ACERO INOXIDABLE.

8.–ESTA VALVULA PERMANECERA CERRADA SIEMPRE QUE LA RECIRCULACION ESTE FUERA DE SERVICIO Y CON SU INTERRUPTOR ABIERTO Y ENCLAVADO CON UN CANDADO CUYA LLAVE ESTARA BAJO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

✱"EL PLANO REVISION 9 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8 "

✱✱"EL PLANO REVISION 11 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 10 "

✱✱✱"EL PLANO REVISION 18 SUSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 17 "

ACTUALIZADO MAR-2018

LA EDICION 36 PROVIENE DE LA EDICION 35 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E.AGRUPADOS

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	VERIF.	APROB.
51	MAR.18	PAC-16/2110/01	SFP	FSS	MGA	FAR/MOP
50	ABR.16	PCD-1/31506-2/A1-48	JSAR	MPM	CBF	SMZ
49	OCT.15	NCD-1/2252/A2-48	JLM	JRG	JSPE	FAR/MOP
48	SEP–13	PCD–1/35325/A1–47	JER	JPP	JLL	FAR/MOP

ANAV Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACION

FIG. E.S. Nº: 10.4-8

ESCALAS: —— | PLANO Nº: M–835 | CLASE: C | EDICION: 51

14835---51.DGN