M-841.1

ENFRIADORES AGUA ANILLO
BOMBAS DE VACIO EXTRACCION AIRE CONDENSADOR (LADO VAPOR)

REFRIGERADORES DE HIDROGENO DEL GENERADOR

ATMOSFERA
NOTA 4
NOTA 5
A LA CAMARA DE CIERRES DEL AGUA DE CIRCULACION
TOMA DE MUESTRAS MANUAL
CAMBIADORES DE CALOR DE AISLAMIENTO DE SALVAGUARDIAS
CAMBIADORES DE CALOR DEL AGUA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES
SEPARADOR CICLONICO
ESTRUCTURA DE TOMA
AL SISTEMA DE EFLUENTES
BOMBAS DE AGUA SERVICIO DE COMPONENTES
ENFRIADORES DE ACEITE DE LUBRICACION PRINCIPAL
AL SISTEMA PARA PRUEBAS DE FUGA DE LA CONTENCION (ILRT)
REFRIGERADORES AGUA DEVANADO ESTATOR
TANQUE RESERVA DE LAS BOMBAS DE REFUERZO DE H2
ARQUETA RECOGIDA DE PLUVIALES
A RED DE DRENAJE DE SUELOS
DEL SIST. DE AGUA TRATADA
BOMBAS DE REFUERZO REFRIGERADORES DE H2
A LA CAMARA DE CIERRE DEL SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACION
TOMA DE MUESTRAS

NOTAS:

1.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO 2D, EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.
2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR '1'.
3.- EL POSICIONADOR LLEVA CONVERTIDOR E/N INTEGRADO.
4.- BRIDA PARA PRUEBA HIDROSTATICA.
5.- VENTEO PARA PRUEBA HIDROSTATICA.
6.- LA BOMBA DISPONE DE SENSORES DE VIBRACION INALAMBRICOS PARA TOMA DE DATOS Y REGISTRO. VER DIAGRAMA DE REDES C/J-999.2 PARA MAS DETALLE.

LA EDICION 27 PROVIENE DE LA EDICION 26 EMITIDA POR ANA - CNV II
EL PLANO M-841.1 REV. 15 SUSTITUYE AL PLANO M-841 REV. 14

EL PLANO REVISION 26 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 25

*** "EL PLANO REVISION 12 SUSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ...11.."

** EL PLANO REVISION 10 SUSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9

* "EL PLANO REVISION ...9.. SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ..8.."

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
50	MAR.24	PCD-1/37861/A1-49	MCF	JMG	JER	FAR/MOP
49	DIC.21	PCD-1/36349-3/A3-47	GRM	ICG	RVG	FAR/MOP
48	NOV.21	PCD-1/36349-1/A1-47; PCD-1/36349-2/A2-47	GRM	ICG	RVG	FAR/MOP
47	DIC.18	PCD-1/35959/A2-42	SFP	JMG	RVG	FAR/MOP
46	AGO.18	MDM-1/31966/A1-45	RVG	FSS	EBM	FAR/MOP

ACTUALIZADO IDR DIC-2025

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA DE AGUA DE SERVICIOS PARA COMPONENTES

FIG. E.S. Nº: 9.2-5

ESCALAS: —
PLANO Nº: M-841.1
CLASE: —
EDICION: 50

M-841.1-50.DGN