M-842.1

(42T03)

TANQUE DE EQUILIBRIO DE COMPONENTES

TANQUE DE ALIMENT. QUIMICA (24"x36")

(42E02A)

(42E02B)

CAMBIADORES DE CALOR DE COMPONENTES

DEL SISTEMA DE GASES AUXILIARES (N2)

AL TANQUE DE REBOSES DE AGUA MOLIBDATADA (44T04)

PROBETA CORROSION POR OTROS

BOMBAS DE AGUA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES

TOMA DE MUESTRAS

(42P01A) NOTA 4

(42P01B) NOTA 4

AL Y DEL SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION DE TURBINA

CAMBIADOR DE CALOR REFUERZO REFRIGERACION CAVIDAD DEL REACTOR (42E07)

BASTIDOR PL-18

REFRIGERADOR DE LA MUESTRA DEL LADO VAPOR DEL PRESIONADOR (51E01)

REFRIGERADOR DE LA MUESTRA DEL LADO LIQUIDO DEL PRESIONADOR (51E02)

REFRIGERADORES DE MUESTRAS DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR (BASTIDOR PL-18) (51E03) (51E03A)

REFRIGERADORES DE MUESTRAS PURGA GENERADORES DE VAPOR (LOCAL) (52E10A) (52E10B) (52E10C)

AL INTERIOR DEL RECINTO DE LA CONTENCION

A LOS PREENFRIADORES DE LA PURGA DE LOS G. DE VAPOR (38E10A, B, C)

CAMBIADORES DE CALOR DE LA PURGA DE LOS GENERADORES DE VAPOR (38E01A) (38E01B)

CONDENSADORES DE LAS UNIDADES DE ENFRIAMIENTO DE AGUA.

REFRIGERANTES DE MUESTRAS DE MONITOR DE ROTURA DE VAINAS (SIN Nº)

PREENFRIADORES DE LA PURGA DE LOS G. DE VAPOR (38E10A) (38E10B) (38E10C)

COMPRESORES DE DESECHOS GASEOSOS

REFRIGERADOR DEL ACEITE DE LUBRIFIC. — COMPRESOR (25C01B) — REFRIGERADOR POSTERIOR — PREMATECNICA

REFRIGERADOR DEL ACEITE DE LUBRIFIC. — COMPRESOR (25C01A) — REFRIGERADOR POSTERIOR — PREMATECNICA

UNIDAD DE EVAPORACION DE LA RECUPERACION DE BORO (23M02)

UNIDAD DE EVAPORADOR DE DESECHOS (22M01)

UNIDAD SEPARADORA DE GAS DE RECUPERACION DE BORO (23M01)

CONDENSADOR PRINCIPAL (23M01-E2)

CONDENSADOR (22M01-E2)

CONDENSADOR DE VENTEOS (23M01-E3)

ENFRIADOR DE CONCENTRADO (23M02-E3)

ENFRIADOR DE CONCENTRADO (22M01-E3)

DE LA LINEA 42100-20-B7 DE ALIMENTACION M-842.1(L-3)

DEL INTERIOR DEL RECINTO DE LA CONTENCION

DE LOS PREENFRIADORES DE LA PURGA DE LOS G. DE VAPOR (38E10A,B,C)

AL CAMBIADOR DE CALOR DEL FOSO DE COMBUSTIBLE GASTADO (17E01A Y B)

DEL CAMBIADOR DE CALOR DEL FOSO DE COMBUSTIBLE GASTADO

AL TANQUE DE REBOSES DE AGUA MOLIBDATADA A LA LINEA 42130-24-B7 DE RETORNOS

NOTAS :

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO 2D EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

3.- BRIDA PARA REALIZACION PRUEBA HIDROSTATICA.

37 4.- LA BOMBA DISPONE DE SENSORES DE VIBRACION INALAMBRICOS PARA TOMA DE DATOS Y REGISTRO VER DIAGRAMA DE REDES J-999.1 PARA MAS DETALLE.

EL PLANO REVISION 23 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 22

* EL PLANO REVISION 9 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8

* "EL PLANO REVISION...8...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...7..."

* * "EL PLANO REVISION...12...SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...11..."

LA EDICION 24 PROVIENE DE LA EDICION 23 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
37	MAR.24	PCD-1/37861/A1-36	MCF	JMG	JER	FAR/MOP
36	MAR.21	PCD-1/36349-3/A1-35	GRM	ICG	RVG	FAR/MOP
35	ABR.20	PCD-1/36959/A2-34	EVT	JMG	JNC	FAR/MOP
34	NOV-15	PCD-1/35740/A1-33	MCB	VRA	SFP	FAR/MOP
33	AGO-14	PAC-12/4007/01	SFP	FSS	GROM	FAR/MOP

ACTUALIZADO IDR DIC-2025

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES

FIG. E.S. Nº : 9.2-6

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	M-842.1	—	37

M-842.1--37.DGN