M-842.3

DEL COLECTOR DE IMPULSION DEL AGUA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES

A DRENAJE DE SUELOS

DEL SISTEMA AGUA PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CONEXION LIMPIEZA

ENFRIADORES DEL ACEITE CONTROL ELECTRO-HIDRAULICO

REFRIGERANTE MUESTRA COLECTOR VAPOR PRINCIPAL (LOCAL)

POR KENT

REFRIGERANTES MUESTRAS AGUA DE ALIMENTACION CALENTADORES A P (CALENT 35E01A Y B) (LOCAL)

REFRIGERANTES MUESTRAS COLECTORES VAPOR PRINCIPAL (LOCALES)

REFRIGERADORES DEL AIRE Y DE LOS COMPRESORES DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

REFRIGERADORES DEL AIRE DE LA EXCITATRIZ

ENFRIADORES DE ACEITE DE CIERRES DEL ALTERNADOR

LADO AIRE

LADO H2

REFRIGERADORES DE LAS BARRAS DE FASE AISLADA DEL ALTERNADOR

AL COLECTOR DE RETORNO DEL AGUA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES

AL DRENAJE DE SUELOS

ENFRIADORES DE ACEITE TURBINA BOMBA AGUA DE ALIMENTACION "A"

ENFRIADORES DE ACEITE TURBINA BOMBA AGUA DE ALIMENTACION "B"

REFRIGERADOR CONTRAARO BOMBA DRENAJE CALENTADORES "A" (EN BOMBA 34P01A)

REFRIGERADOR CONTRAARO BOMBA DRENAJE CALENTADORES "B" (EN BOMBA 34P01B)

REFRIGERADOR MUESTRA DESCARGA BOMBA DRENAJE CALENTADORES "A" (LOCAL)

REFRIGERADOR MUESTRA DESCARGA BOMBA DRENAJE CALENTADORES "B" (LOCAL)

REFRIGERACION ACEITE COJINETES EMPUJE DE LOS MOTORES BOMBAS CONDENSADO

MOTOR BOMBA DRENAJE CALENTADORES (34P01A)

MOTOR BOMBA DRENAJE CALENTADORES (34P01B)

BASTIDOR DE MUESTRAS (VER M-852.2)

REFRIGERADORES DE LAS BARRAS DE FASE AISLADA DEL ALTERNADOR

REFRIGERADOR POSTERIOR (60E02A)

REFRIGERADOR POSTERIOR (60E02B)

REFRIGERADOR POSTERIOR (60E02C)

REFRIGERADORES INTERMEDIOS

COMPRESOR DE AIRE (60C01A)

COMPRESOR DE AIRE (60C01B)

COMPRESOR DE AIRE (60C01C)

CONEX ALIMENT

CONEXION LIMPIEZA

CENEMESA

PL-150

VER NOTA 6

NOTA 5

NOTAS:

1.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA, SON CLASE DE DISEÑO 2D EXCEPTO INDICACION CONTRARIA

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

3.- ANULADA.

4.- ANULADA.

5.- EL POSICIONADOR LLEVA CONVERTIDOR E/N INTEGRADO.

6.- EL MODELO INSTALADO ACTUAL NO REQUIERE, A DIFERENCIA DE SUS ALTERNATIVAS, DE REFRIGERACION EXTERIOR POR LO QUE LAS VALVULAS V42145 Y V42146 SE ENCUENTRAN CERRADAS Y CON BRIDAS CIEGAS EN LA LINEA.

EL PLANO REVISION 13 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 12

** EL PLANO REVISION 10 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA /INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9.

* EL PLANO REVISION 9 SUSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8.

LA EDICION 24 PROVIENE DE LA EDICION 23 EMITIDA POR IDOM

LA EDICION 23 PROVIENE DE LA EDICION 22 EMITIDA POR IDA
LA EDICION 14 PROVIENE DE LA EDICION 13 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
25	ABR.22	PCD-1/35356-2/A2-24	RVG JAPM	ICG	EBM JLM	FAR MOP
24	JUN.20	PCD-1/37011/A1-23	EVT	JMG	GRM	FAR/MOP
23	MAR.19	PCD-1/31344-8/A1-22	–	MJHP	RSS	OSF
22	JUN.17	PCD-1/35356-3/A2-21	GRM	JMG	RVG	FAR/MOP

ACTUALIZADO IDR SEP-2022

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES (TURBINA)

FIG. E.S. Nº : 9.2-8

ESCALAS: — PLANO Nº: M-842.3 CLASE: – EDICION: 25

IM-842.3-25.DGN