EL PLANO REVISION 16 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 15

** "EL PLANO REVISION 10 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9"

* "EL PLANO REVISION 9 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8"

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO, IRA PRECEDIDA DE 1/.

2.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO 1C EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

3.- SE ELIMINA LA FUNCION DE LAS VALVULAS DE ALIVIO 43027,28,29 Y 30.

4.- PARA MEDIR LAS VIBRACIONES EN LOS VENTILADORES 4304A/B/C/D/E/F DE LAS TORRES DE REFRIGERACION SE DISPONE DE 6 SENSORES DE VIBRACION (ACELEROMETROS) EN CADA UNO DE ELLOS. EL TAG DE ESTOS 6 SENSORES DE VIBRACION (EY) TERMINA RESPECTIVAMENTE CON LAS LETRAS "A", "B", "C", "D", "E" Y "F". LAS 36 SEÑALES PROCEDENTES DE LOS ACELEROMETROS SE CENTRALIZAN EN EL PL-849.

5.- SE DISPONE DE UNA CONEXION ALTERNATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES MANUALES CONTEMPLADAS EN LOS GMDE QUE PERMITAN AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LA RESPUESTA DE LA PLANTA ANTE SITUACIONES MAS ALLA DE LAS POSTULADAS EN EL DISEÑO. TIPO DE CONEXION: ROSCA MACHO NH 6".

LA EDICION 33 PROVIENE DE LA EDICION 32 EMITIDA POR SERIDOM
LA EDICION 17 PROVIENE DE LA EDICION 16 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO IDR OCT-2023

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
38	OCT.23	PCD-1/38042/A1-37	EVT	JMG	JFB	FAR/MOP
37	MAR.23	PCD-1/37878/A1-36	RVG	ICG DYNATEC	EBM	FAR/MOP
36	JUN.21	PCD-1/37340/A1-34	GRM	MMA	EVT	FAR/MOP
35	MAY.21	POR ACCION EPAC 15/6313/23	–	RGP	JJJ	JJJ
34	JUL.20	PCD-1/37033/A1-33	GRM	ICG	EVT	FAR/MOP

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE AGUA DE SERVICIO PARA SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS

FIG. E.S. N°: 9.2-1

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: M-843.1 | CLASE: C | EDICION: 38

1M-843.1--38.DGN