M-846

REGULADOR ELECTRO-HIDRAULICO TURBINA

DEH AHT 4605 — CONTROL DEH — TT 4605B — L EXCITATRIZ — TT 4605A — RESERVA — 46-OR-05

DEH AHT 4606 — CONTROL DEH — TT 4606A — RESERVA — TT 4606B — L TURBINA

TP 4657

PF 4656 — TF 4656 — TT 4683

IP 4608 — SD 4604 — CONTROL DEH — DEH ABD 4604

CIRCUITO SALIDA AROS PARALELOS

TRAMO DESMONTABLE — TRAMO DESMONTABLE — 46-OR-06 — ALTERNADOR

DEL COLECTOR DE A/I
DEL EDIFICIO DE TURBINA
M-866 2 (B-3)
A/I
TRAMO DESMONTABLE

ATMOSFERA LIBRE
46001-1-B7
46452
E.A.
46001-1-B7
IF 4602
46999
46080
46002-1-B7
46003-½-B7
1"x½"
1"x½"
46001-½-B7
46002-½-B7
IN 4655
45
W
SUMINISTRO DE H2
M-864(A-6)

LIMITE DEL BASTIDOR DEL EQUIPO DE REFRIGERACION

W — 46400 (DE APERTURA RAPIDA) — 46490 E.P. — 46004-3-B7 — A DRENAJES SUELO

EP 46489 — TD 4658

VENTEO — 46512 — 46499 — TUBO DESMONTABLE — IP 4610 — 46498 — 46450 — 46455 — 46496 — CONEXION VACIO

46461 — DEH AHP 4601 — CONTROL DEH
52059-½-B4 — VENTEO CONTINUO — 46454 — E.A. — 46446 — 46444 — 46445 — E.C. — IF 4684 — 46538 — SP 4601 — 46459 — 46447 — 46442 — 46458 — 46460 — IP 4613 — VCP 4614 — 52059- ½-B4 — SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS CONVENCIONAL — M-852 2(F-1)

46500 E.P. — VENTEO CONTINUO — E.P. 46501 — IF 4687 — 25

IP 4607 — DEH AHD 4603 — CONTROL DEH — SD 4603 — 46401 — 46402 — F (46F03A) — (46F03B) — F — FILTROS DE AGUA DEL DEVANADO DEL ESTATOR — 46515 — 46516 — 46404 — 46403 — IP 4606

IF 4686 — 25 — IF 4685 — 25

DEH AL 4607 — TIP 4606A — TIP 4606B — REGULADOR ELECTRO-HIDRAULICO TURBINA — AL 4606 — TID 4607 — SISTEMA RUNBACK TURBINA — 46486 — 46485

DEH AHA 4606 — CONTROL DEH — 46522 — VENTEO — 46514 — 46531

DEH AL 4601A — CONTROL DEH — SD 4601 — SD 4609 — IP 4603 — BP 4601 — F — BP 4602 — 46568 — 46410 — (46P01A) — 46517 — 46412

SA 4604 — TIA 4604 — PL-995 — PA 4604 — 46511 — (46T02) — IN 4602 — SN 4601 — TANQUE DE AGUA REFRIGERACION DEVANADO ESTATOR — IP 4612 — 46425

CONTROL DEH — DEH ABN 4601 — DEH AHN 4601

46477 — E.P. — 46539 — W — (46E05A) — 1" — 8"x6" — 46524 — 46529 — 46409 — 46523 — E.P.

IP 4605

DEH AL 4601B — CONTROL DEH — SD 4602 — SD 4610 — IP 4604 — BP 4603 — F — BP 4604 — 46569 — 46411 — (46P01B) — 46413 — BOMBAS DE AGUA DE REFRIGERACION DEL ESTATOR — 46518

BANCADA UNIDAD REFRIG DE LAS BOBINAS DEL STATOR
46701-1"-B7 — 46702-1"-B7 — 46703-1"-B7 — 46704-1"-B7 — 46705-1"-B7 — 46706-1"-B7
78 — 76 — 77 — 77 — 77 — 80 — 79

REFRIGERADORES AGUA DEVANADO ESTATOR — 46508 — 46540 — 46538 — 46508B — 8"x6" — 1" — (46E05B) — 1" — 8"x6" — 46526 — 46532 — 46405 — 46533 — 46534 — 46541 — 46535 — 8"x6" — 1" — (46E05C) — 46537

46509 — 46422 — 46510 — 46420 — (46D04A) — (46D04B) — DESMINERALIZADORES AGUA REFRIGERACION DEVANADO ESTATOR — 46466 — 46421 — 46465 — 46423 — 46424

REGULADOR ELECTRO-HIDRAULICO TURBINA

ORDENADOR SISTEMA TOMA DE MUESTRAS PL-25A

DEH AHA 4605 — CONTROL DEH — SA 4605 — TIA 4605 — PL-995 — PA 4605

(46F07) — 46464 — M-1335 3 (K-4)

DEH AHA 4603 — CONTROL DEH — SA 4603 — TIA 4603 — PA 4603 — PL-995 — 1IE — M-852 3(D-8) — 52057-½-B4 — ½"x1" — 46528 — SISTEMA DE MUESTRAS CONVENCIONAL

CIT 4683 — IT 4683 — E/N — A/I — F — VCT 4683 — 1" — IP 4683A — IT 4604 — IP 4683B — 46417 — PF 4601 — IF 4601 — 46419 — IT 4603 — DEH AL 4602 — CONTROL DEH — SP 4602 — 46462 — S — 46434 — VS 4601 — 46435 — 46431 — 46432 — 46521 — IP 4611 — IQF 4603 — 46418 — 46406

32082-1"-D7 — DE LA DESCARGA BOMBAS DE CONDENSADO PARA LLENADO Y REPOSICION — W — (46F06) — E.C. — M-832 1(F-9) — 43 — 46001 — 46428 — 46429 — VCP 4615 — 2"x1" — 46003 — 46006-2-D7 — 46002 — 300# — D1 — B4 — 91218-2-B4 — M-891 2(G-2) — DE LAS BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE AGUA DESMINERALIZADA — 32082-1-D7

46-OR-04

"EL PLANO REVISION ...5... SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ...4..."

** EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5.

EL PLANO REVISION 16 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 15.

LA EDICION 17 PROVIENE DE LA EDICION 16 EMITIDA POR ANA - CNV II

NOTAS:
1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/ PARA IDENTIFICAR LA NUMERACION DEL EQUIPO DE WESTINGHOUSE, VER PLANO 1124.J23-4

ACTUALIZADO IDR ENE-2026

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
25	ENE.26	PAC-25/4016/01	JSR	VRA	AJM	JNC./MOP
24	DIC.18	PCD-1/35959/A3-23	JSR	JMG	BPP	FAR/MOP
23	MAY.17	PAC-17/2056/01	JPP	LAB	BPP	FAR/MOP
22	FEB.11	PCD-1/20892/A1-20	JLL	JRG	JSM	FAR/MOP
21	ABR-09	PCD-1/20345/A1-19	VBL	JRG	JLL	FAR/MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION DEL ESTATOR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	M-846	–	25

M-846-25.DGN