M-851.1

DEL CAMBIADOR DE CALOR RESIDUAL (14E01A)

DEL CAMBIADOR DE CALOR RESIDUAL (14E01B)

DEL LADO VAPOR DEL PRESIONADOR (10V02)

DEL LADO REFRIGERANTE DEL PRESIONADOR (10V02)

RAMA CALIENTE DEL LAZO 2 DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR

RAMA CALIENTE DEL LAZO 3 DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR

MUESTRA DEL ACUMULADOR (1ST01A)

MUESTRA DEL ACUMULADOR (1ST01B)

MUESTRA DEL ACUMULADOR (1ST01C)

DESCARGA DESMINERALIZADORES DEL SISTEMA CONTROL QUIMICO Y VOLUMEN (11D01A, B, 11D02)

ENTRADA DESMINERALIZADORES DEL SISTEMA CONTROL QUIMICO Y VOLUMEN (11D01A, B, 11D02)

DEL SISTEMA DE CONTROL QUIMICO Y DE VOLUMEN

EXTERIOR DE LA SALA DE MUESTRAS

INTERIOR DE LA SALA DE MUESTRAS (BASTIDOR PL-18)

SAINCO

UNIDADES EXTRACCION AREAS ACTIVIDAD

REFRIGERADOR DE LA MUESTRA DEL LADO VAPOR DEL PRESIONADOR

REFRIGERADOR DE LA MUESTRA DEL LADO LIQUIDO DEL PRESIONADOR

REFRIGERADORES DE MUESTRAS DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR

BOTELLAS DE MUESTRAS DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR

REFRIGERANTES MUESTRAS DE LAS PURGAS DE LOS GENERADORES DE VAPOR

AL SISTEMA DE CONTROL QUIMICO Y DE VOLUMEN

INTRUMENTOS DE LABORATORIO QUIMICO ANALISIS DE H_2 Y O_2

H_2 PURO PARA CALIBRACION

SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LA CONTENCION (FASE 1)

MONITOR DE ROTURA DE VAINAS (PL-7) (G.F.F.D.)

SERPENTINES DE RETARDO $\mathcal{L} \geq 45$ s.

AGUA DESMINERALIZADA

DEL SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA

AL TANQUE RETENCION DESECHOS LIQUIDOS (22T01)

AL TANQUE DRENAJES QUIMICOS (20T01)

AL TANQUE DE CONTROL DE VOLUMEN (11T01)

BASTIDOR TOMA DE MUESTRAS DE SOLIDOS EN SUSPENSION (BA72.3)

PORTAFILTRO

MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVADO EXTERIOR

NOTAS.-

1.- LA LONGITUD DEL SERPENTIN SERA LA NECESARIA PARA QUE LA MUESTRA LLEGUE AL G.F.F.D. CON UN RETRASO DE 60 SEG. MAX. 75 SEG.

2.- LA ESPECIFICACION T2 (TUBING) ABARCA TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE TUBERIA.

3.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO, IRA PRECEDIDA POR 1/.

4.- ESTA VALVULA IRA SITUADA LO MAS CERCA POSIBLE DEL BASTIDOR BA72.3.

5.- SE INDICA LA ESPECIFICACION ORIGINAL DE TUBERIA, EL REQUERIMIENTO ACTUAL ES NNS

6.- EXISTEN TRAMOS DE LA LINEA 2C Y TRAMOS 2D

7.- SE REQUIERE SCHEDULE 80S Y NO 160

EL PLANO REVISION 22 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 20

*** "EL PLANO REVISION 11 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 10 ."

** EL PLANO REVISION 8 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA /INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 7.

* "EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6 ."

LA EDICION 23 PROVIENE DE LA EDICION 22 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO NOV-2020

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
35	OCT.20	PCD-1/35743/A1-33	MCB/JER	ICG	EBM/JSR	FAR/MOP
34	MAR.20	PCD-1/36679/A2-33	GRM	ICG	JNC	FAR/MOP
33	ABR.17	PAC-17/0148/01	MGA	LAB	RVG	FAR/MOP
32	DIC.15	PCD-1/32269/A1-30	MCB	JRG	SWM	FAR/MOP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS DEL SISTEMA NUCLEAR DE SUMINISTRO DE VAPOR

FIG. E.S. Nº : 9.3-2

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	M-851.1	C	35

INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA PILETA DE MUESTRAS RADIOACTIVAS

TM-851.1-35.DGN