M-852.2

CAMPO

VAPOR PRINCIPAL (UE01A) M-830.1(E-3) 52100-¾"-T2
VAPOR PRINCIPAL (UE01B) M-830.1(F-5) 52011-¾"-T2
VAPOR PRINCIPAL (UE01C) M-830.1(E-6) 52012-¾"-T2
SIST DE MUESTRAS CONVENCIONAL (ST01) M-852.3(D-8) 52058-½"-B4
AGUA REFRIGERACION ESTATOR (4ST02) M-849(M-4) 52059-½"-B4
PURGA DEL GENERADOR DE VAPOR (UE01A) M-836.1(L-3) 52013-¾"-T2
52097-½"-B5
52098-½"-B5
PURGA DEL GENERADOR DE VAPOR (UE01B) M-836.1(L-5) 52014-¾"-T2
52099-½"-B5
PURGA DEL GENERADOR DE VAPOR (UE01C) M-836.1(L-8) 52015-¾"-T2

(52E11A) (52E08A) (52E11B) (52E08B) (52E11C) (52E08C)
(52E10A) (52E10B) (52E10C)
52E12A REFRIG MUEST. PURGA GENERADOR VAPOR
52E12B REFRIG MUEST. PURGA GENER. VAPOR
52E12C REFRIG. MUESTRA PURGA GENERADOR VAPOR

M-851.1(L-5) 52714 52750-¾"-T2 52715 52751-¾"-T2 52712 52716 52752-¾"-T2
IT 5282A IT 5282B IT 5282C
52700 52700-1-B7 52096-1-B5 M-838(A-6)
IF 5241 IF 5242 IF 5243
IP 5258 IP 5259 IP 5260
IT 5211 IT 5212 IT 5213
VCP 5255 VCP 5256 VCP 5257
IT 5205 IT 5207 IT 5209
IP 5205 IP 5207 IP 5209
VCP 5249 VCP 5250 VCP 5251
C.D.S.

ALTA RADIACION M-838(A-7)
BP 5207 PL-25 BP 5208 PL-25 BP 5209 PL-25
SZ 5207 SCQS SZ 5208 SCQS SZ 5209 SCQS
IP 5211 IP 5213 IP 5215
VCP 5252 VCP 5253 VCP 5254
VN 5207 VN 5208 VN 5209

20E M-852.3(G-7) 13E M-852.3(G-4) 7E M-852.3(G-7) 18E M-852.3(G-6) 12E M-852.3(G-3) 19E M-852.3(G-6)
20S M-852.3(G-7) 13S M-852.3(G-4) 7S M-852.3(G-7) 18S M-852.3(G-6) 12S M-852.3(G-3) 19S M-852.3(G-6)

AGUA DESMINERALIZADA M-852.4(M-4)
52380 52381 52383 52725 52734 52385 52386 52387
IP 5206 IP 5208 IP 5210 IP 5212 IP 5214 IP 5261
IP 5239 IT 5227 M-842.3(J-7) 52206
AL Y DEL SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES (TURBINA)
M-842.3(K-8) 52304 IT 5228 IP 5240
(52E09A) (52E09B) (52E09C) (52E02A) (52E02B) (52E02C)
VCP 5249A VCP 5250A VCP 5251A VCP 5294A VCP 5294 VCP 5252A VCP 5266A VCP 5253A VCP 5254A
52755 52757 52759 52760 52761 52762
52216 52234 52258 52265 52282 52292
52217 52235 52259 52266 52283 52293
52924 52925 52926 52927 52735 52928 52929 52930
52776 52777 52778 52779 52780 52781 52782
A LA PILETA 52218 52236 52260 52267
M-852.4(J-5) 52934 M-852.4(M-4) M-852.1(A-4) M-852.1(M-3)
52284 52294 (52F12) (52F13)
52912 52913
52795 52809 52810 52811 NOTA 2

BASTIDOR DE MUESTRAS PL-26
(52F07) (52F08) (52F09) (52F10) (52F11)
52907 52908 52909 52910 52911
52801 52802 52803 52804 52805 52806 52807 52808 52731
CE/CC TIA 5210 CE/CC TIA 5213 CE/CC TIA 5215 TIA 5294 N2H4 TIA 5287 Na TIA 5216 pH TIA 5217 CE/CC TIA 5218 SILICE TIA 5211 N2H4 TIA 5288 Na TIA 5219 pH TIA 5220 CE/CC TIA 5221 N2H4 TIA 5289 Na TIA 5222 pH TIA 5223 CE/CC TIA 5224
M-852.1(L-6)
A DRENAJES EDIFICIO DE TURBINA M-852.4(A-6)

PL-25
CC TIA 5210B SCQS CE TIA 5210A SCQS
CC TIA 5213B SCQS CE TIA 5213A SCQS
CC TIA 5215B SCQS CE TIA 5215A SCQS
TIA 5294 SCQS
TIA 5287 SCQS TIA 5216 SCQS TIA 5217 SCQS CC TIA 5218B SCQS CE TIA 5218A SCQS
TIA 5211 SCQS
TIA 5288 SCQS TIA 5219 SCQS TIA 5220 SCQS CC TIA 5221B SCQS CE TIA 5221A SCQS
TIA 5289 SCQS TIA 5222 SCQS TIA 5223 SCQS CC TIA 5224B SCQS CE TIA 5224A SCQS

SALA DE CONTROL
CC TIA 5210B CC TIA 5213B CC TIA 5215B TIA 5216 AHA 5218A CC TIA 5218 TIA 5219 AHA 5244A CC TIA 5221B TIA 5222 AHA 5244A CC TIA 5224
TIA 5294 DEH DEH AHA 5294 23

NOTAS:
1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC, DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.
2.- INCLUIDA EN EL ANALIZADOR.
3.- SE HAN GENERADO LAZOS DE CONTROL NUEVOS EN LA J-025.

*** "EL PLANO REVISION 10 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9..."
** EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6.
"EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5..."
EL PLANO REVISION 17 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 16

ACTUALIZADO ENE-2019

LA EDICION 18 PROVIENE DE LA EDICION 17 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
23	DIC.18	PCD-1/35959/A1-22	JSR	JMG	BPP	FAR/MOP
22	OCT.11	PCD-1/32237/A1-21	JSM	RSM	JSPE	FAR/MOP
21	JUN.11	REACTUALIZACION PCD-1/20345/A1-20	JSM	JRG	JLL	FAR/MOP
20	JUL.09	PCD-1/20345/A1, A2, A5-19	VBL	JRG	JLL	FAR/MOP

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1
DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS CONVENCIONAL
FIG. E.S. Nº: 9.3-5

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	M-852.2	–	23

M-852.2-23.DGN