M-852.4

AGUA ALIMENTACION DEL CALENTADOR A.P. (52E06A) — M-3350(G-3) — 52008-¾"-T2

AGUA ALIMENTACION DEL CALENTADOR A.P. (52E06B) — M-8359(H-7) — 52009-¾"-T2

DRENAJE SEPARADOR DE HUMEDAD (3E01B) — M-8312(H-5) — 52028-¾"-T2

DESCARGA BOMBA DRENAJE CALENTADORES (3A01A) — M-834.3(L-4) — 52006-¾"-T2

DESCARGA BOMBA DRENAJE CALENTADORES (3A01B) — M-834.3(L-7) — 52007-¾"-T2

DRENAJE SEPARADOR DE HUMEDAD (3E02B) — M-8312(E-5) — 52029-¾"-T2

DESMINERALIZADORES PURGA GENERADORES (3B02A/B Y 3B03A/B) — M-838(K-6) — 52016-¾"-T2

CALENTADOR A.P. (3E05A) — M-8359(H-4) — 52201-¾"-T2 — 52388

CALENTADOR A.P. (3E05B) — M-8353(H-8) — 52202-¾"-T2 — 52389

CAMPO

(52E06A) (52E06B) (52E05A) (52E05B)

IT 5201 — IP 5201 — VCP 5247 — 16E / 16S — M-852.3(G-5)

IT 5203 — IP 5203 — VCP 5248 — 22E / 22S — M-852.3(G-8)

IT 5222 — IP 5235 — VCP 5245 — 5E / 5S — M-852.3(E-5)

IT 5226 — IP 5236 — VCP 5246 — 10E / 10S — M-852.3(D-7)

IP 5262 — VCP 5264 — 17E / 17S — M-852.3(G-5)

VCP 5268 — LIMITADOR DE PRESION — IP 5268 — 1E / 1S — M-852.3(E-3)

VCP 5269 — IP 5269 — 2E / 2S — M-852.3(E-4)

52378 — IP 5202 — 52379 — IP 5204 — 52085 — 52086 — IP 5263 — 52095 — 52390 — 52391

AGUA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES — M-852.2(M-4)

M-850.2(F-3) AGUA DESMINERALIZADA — 91728-¾"-B4

(52E07A) — VCP 5247A — 52763 — 52207 — 52209 — 52931 — 52783 — 52211

(52E07B) — VCP 5248A — 52764 — 52208 — 52210 — 52932 — 52784 — A LA PILETA 52212

A LA PILETA 52087 — A LA PILETA 52088

(52E03) — VCP 5264A — 52765 — 52098 — 52099 — 52785 — 52933 — A LA PILETA 52100

SIST. TOMA MUESTRAS CONVENCIONAL — M-852.2(A-4)

M-852.2(M-4)

(52F14) F — 52914 — 52915 — (52F15) F

M-852.2(G-5)

(52F16) F — 52830

52820 52821 52822 52823 — 52826 52827 52828 52829 — 52837

O_2 TIA 5201 — N_2H_4 TIA 5202 — pH TIA 5203 — CE/CC/CC DESG. TIA 5204 — CE/CC/CC DESG. TIA 5205 — pH TIA 5206 — N_2H_4 TIA 5207 — O_2 TIA 5208 — CE/CC TIA 5242

A DRENAJES EDIFICIO DE TURBINA — M-8335.3(H-7)

M-852.2(M-7)

CC TIA 5204B SCQS — CE TIA 5204A SCQS — CC TIA 5205B SCQS — CE TIA 5205A SCQS — CC TIA 5242B SCQS — CE TIA 5242A SCQS

TIA 5201 SCQS — TIA 5202 SCQS — TIA 5203 SCQS — CC DESG TIA 5204 SCQS — CC DESG TIA 5205 SCQS — TIA 5206 SCQS — TIA 5207 SCQS — TIA 5208 SCQS

CIM pH 5203 — M-850.1(B-6) — BOMBAS DE HIDROXIDO AMONICO (50P01A) (50P01B)

CIA N_2H_4 5202 — M-850.1(L-6) — BOMBAS DE HIDRACINA (50P02A) (50P02B)

AHA 5201A — AHBA 5203A — AHBA 5203A — AHA 5201A

TIA 5203 — TIA 5206 — TIA 5201 — TIA 5208

SALA DE CONTROL

PL-26 — PL-25

11

EL PLANO REVISION 8 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 7

NOTAS:
1- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTR ETC, DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/
2 - EL SISTEMA MULTIMUESTRA EN EL CASO DE SODIO VIENE SUMINISTRADO CON EL ANALIZADOR
3 - TODAS LAS ALARMAS SE ORIGINARAN EN EL SISTEMA INFORMATICO DE SUPERVISION Y CONTROL DE QUIMICA DEL SECUNDARIO Y SE VISUALIZARAN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO HABILITADOS PARA ELLO.
4 - SE HAN GENERADO LAZOS DE CONTROL NUEVOS EN LA J-025.

LA EDICION 9 PROVIENE DE LA EDICION 8 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO IDR JUL-2023

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
11	ABR.23	PCD-C/36011-2/A1-10	JER	ICG DYNATEC	–	JSR	–	FAR/MOP
10	JUL-13	MDM-1/31843/A1-09	JER/SAR	VRA	JER/SAR	VMG/SWM	–	FAR/MOP
9	JUL-09	PCD-1/20345/A1, A2, A5-08	VBL	JRG	–	JLL	–	FAR/MOP
8	SEP-99	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	VMI	RCB-TGG	RGF	CDM	EVL

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS CONVENCIONAL

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: M-852.4 | CLASE: – | EDICION: 11

M-852.4-11.DGN