M-870.3

POSICIONADOR MECANICO VALVULAS DE CONTROL
VALVULA PILOTO POSICIONADOR MECANICO VALVULAS DE CONTROL
BLOQUE DE DISPARO
CONTROL TURBINA B.A.A.
DRENAJE AL TANQUE (70T30A)
DRENAJE AL TANQUE (70T30B)
CONTROL TURBINA B.A.A.
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
M-830.4(L-6) VALVULAS DRENAJE
M-835(E-7) RECIRCULACION Y DESCARGA B.A.A. "B"
M-835(B-8) PRECALENTAMIENTO BAA "B"
M-870.1(D-2) DISPARO TURBINA
VALVULA PARADA B.P.
VALVULA PARADA A.P.
SISTEMA RUNBACK TURBINA
(70F02B)
(70F03B)
CONTROL VIRADOR
VIRADOR (70Z41B)
COJINETE A.P.
COJINETE B.P.
CONTROL TURBINA B.A.A.
COJINETE EMPUJE
DRENAJE AL TANQUE (70T30B)
BOMBA AGUA ALIMENTACION (35P02B)
COJINETE BOMBA LADO ACOPLAMIEN.
COJINETE BOMBA LADO OPUESTO ACOPLAMIEN.
DRENAJE AL TANQUE (70T30B)
VENTEOS AL TANQUE (70T30B)
ENFRIADORES DE ACEITE (70E04B Y 70E07B)
CONTROL TURBINA B.A.A.
DRENAJE AL TANQUE (70T30B)
SUPERVISION DE LA TBAA "B" (NOTA 2)
(NOTA 3)
(NOTA 4)
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
BOMBA ACEITE EMERGENCIA (70P04B)
BOMBA ACEITE (70P02B)
BOMBA ACEITE AUXILIAR (70P03B)
TANQUE ACEITE LUBRIFICACION T.B.A.A."B" (70T30B)
CALENTADOR ACEITE (70H08B)
SEPARADOR ACEITE
M-870.2(K-8) AL EXTRACTOR VAPORES DE ACEITE (70A05)
UNIDAD FILTRADO JENSEN (73F19B)
CONTROL TURBINA B.A.A.

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- LA SUPERVISION DE LAS TBAA "A" Y "B" ESTA AGRUPADA EN EL MISMO MONITOR DE BENTLY-NEVADA (III-3597) SITUADO EN EL PL-593 LOS PARAMETROS DE VIBRACION RECOGIDOS EN ESTE EQUIPO SE VISUALIZAN A TRAVES DE LOS MONITORES DEL DEH SITUADO EN SALA DE CONTROL.

3.- SEÑALES ANALOGICAS ENVIADAS AL SAMO:

IZ-3589	IZ-3590
IE-3591	IJ-3591
IY-3592	IY-3593
IY-3594	IY-3595

4.- LA SEÑAL ANALOGICA PROCEDENTE DEL SENSOR TE-3591B SE ENVIA AL ARMARIO A-8 DE CONTROL DEL REACTOR Y AL INDICADOR DE SALA DE CONTROL IJ-3565B.

LA EDICION 11 PROVIENE DE LA EDICION 10 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO ENE-2019

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA ACEITE LUBRICACION TURBO-BOMBA AGUA ALIMENTACION "B"

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
15	ENE.18	PCD-1/35567/A1-14	BPP	JMG	JER	FAR/MOP
14	MAY.17	PCD-1/31506-A/A1-13	MSG	JMG	JSR	FAR/MOP
13	ABR-16	PCD-1/31506-2/A5-12	JSAR	MPM	CBF	SMZ
12	AGO-07	PCD-1/20115/A2,A4-10 (SC)	JLL	JCM	JSR	SMZ-MOP

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: M-870.3 | CLASE: _ | EDICION: 15

* "EL PLANO REVISION...5...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...4..."

EL PLANO REVISION 10 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9.

M-870.3-15-CON