M-874

TANQUE ALMACENAMIENTO GAS-OIL (74T01A)

TANQUE ALMACENAMIENTO GAS-OIL (74T01B)

DEPOSITO RECOGIDA DERRAMES (74T05A)

DEPOSITO RECOGIDA DERRAMES (74T05B)

TANQUE DIARIO (74T04A)

TANQUE DIARIO (74T04B)

BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE GAS-OIL

BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE GAS-OIL

BOMBAS DE COMBUSTIBLE MOTOR C.C.

BOMBAS DE COMBUSTIBLE MOTOR C.C.

SISTEMA DE CONTROL GENERADOR DIESEL "A"

SISTEMA DE CONTROL GENERADOR DIESEL "B"

BOMBA COMBUSTIBLE ACC. EJE MOTOR (74P12A)

BOMBA COMBUSTIBLE ACC. EJE MOTOR (74P13A)

BOMBA COMBUSTIBLE ACC. EJE MOTOR (74P13B)

MOTOR DIESEL-1 (74R07A)

MOTOR DIESEL-1 (74R07B)

MOTOR DIESEL-2 (74R08A)

MOTOR DIESEL-2 (74R08B)

ALTERNADOR (74Y09A)

ALTERNADOR (74Y09B)

RESISTENCIA PRECALENTAMIENTO ALTERNADOR (RGDA)

RESISTENCIA PRECALENTAMIENTO ALTERNADOR (RGDB)

SOLENOIDE DE DISPARO

SOLENOIDE DE DISPARO

TANQUE DE RECOGIDA DE GOTEOS (74T10A)

TANQUE DE RECOGIDA DE GOTEOS (74T10B)

BOCAS LLENADO TIPO CAMPSA Ø4"

BOMBAS LLENADO GAS-OIL TANQUE ALMACENAMIENTO

NOTAS:

1) TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DEDISEÑO 'K' EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

2) LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/

3.- GOMA S.A.C.M. METALICA S.A.C.M. TUBO Nº EJ MOTOR SUMINISTRO METALICO (M) (CORACI) Ó DE GOMA (G) (WARTSILA)

4.- TRAMO DESMONTABLE PARA INSTALAR CONEXION DE VACIADO DEL TANQUE.

EL PLANO REVISION 11 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 10

** "EL PLANO REVISION...6...SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5...."

* "EL PLANO REVISION...5...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4...."

ACTUALIZADO ENE-2022

LA EDICION 23 PROVIENE DE LA EDICION 22 EMITIDA POR ANAV
LA EDICION 12 PROVIENE DE LA EDICION 11 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
23	ENE.22	PAC-21/4821/01	RVG	ICG	JNC	FAR/MOP
22	MAY.21	POR ACCION EPAC 15/6313/23	–	RGP	JJJ	JJJ
21	NOV.18	PCD-1/36609/A1-20	EBM	JMG	SFP	FAR/MOP
20	MAY.17	PCD-1/35588-1/A1-19	MSG	JMG	MCF	FAR/MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION

SISTEMA DE GAS-OIL DE LOS GENERADORES DIESEL DE EMERGENCIA

FIG. E.S. Nº: 9.5-22

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	M-874	C	23

1M-874---23.DGN