M-880.2

UNIDAD DE FILTRADO NORMAL / EMERGENCIA (80A06A)

UNIDAD DE FILTRADO NORMAL/EMERGENCIA (80A06B)

(80M22A1/A2) (80M23A1/A2) RECOMBINADOR PASIVO DE HIDROGENO PARA POST LOCA (NOTA 4) (NOTA 5)

AL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SISTEMA INYECCION SEGURIDAD

80711-2-B7 80710-2-B7 80712-2-B7 80713-2-B7

UNIDAD DE REFRIGERACION NORMAL/EMERGENCIA

(80B01A) (80B01B) (80B01C) (80B01D)

10E01C 10E01B 10E01A

10V02 10V01

15T01C 15T01B 15T01A

10P01C 10P01B 10P01A 10P02A 10P02B

PATINILLO Nº1 1600x2700 VER NOTA 1

PATINILLO Nº2

PATINILLO Nº3 2050x1700 VER NOTA 1

PATINILLO Nº4 2500x1700 VER NOTA 1

PLENUM

80D27 80D28 80D29 80D30 80D31 80D32 80D33 80D34 80D36 80D37

80D01A 80D01B 80D01C 80D01D

80B04A 80B04B

UNIDADES DE REFRIGERACION DE LA CAVIDAD DEL REACTOR (VER M-880.4)

NOTAS

1.- PANELES DE ALIVIO DE PRESION DE LA ONDA DE CHOQUE (ROTURA DE LINEA DE VAPOR) EN EL EXTREMO SUPERIOR Y LATERAL DEL PATINILLO. LOS PANELES SERAN DEL TIPO DE DISCO DE RUPTURA, CONSTRUIDOS DE CHAPA DE ACERO Y ESTANCOS AL AIRE. LA ROTURA DEL DISCO SE PRODUCIRA AL ALCANZARSE EN LOS PATINILLOS LA SOBREPRESION DIFERENCIAL DE 1 PSI.

2.- PUERTA ESTANCA AL AIRE EN PLENUM DE DESCARGA PROVISTA DE GATILLO, MUELLES Y FUSIBLE TARADO A 135º F PARA APERTURA RAPIDA SE PRODUCIRA LA APERTURA EN CONDICIONES DE L.O.C.A.

3.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

4.- HAY 22 PARs DISTRIBUIDOS POR TODA LA CONTENCION: 80M22A1/A2 -B1/B2 -C1/C2 -D1/D2, 80M23A1/A2 -B1/B2 -C1/C2 -D1/D2 -E1/E2 -F1/F2 -G1/G2 -H1/H2 -I1/I2 -J1/J2 -K1/K2 -L1/L2 -M1/M2 -N1/N2 -O1/O2 -P1/P2 -Q1/Q2 -R1/R2

5.- LOS SIGUIENTES PARs ESTAN RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD: 80M22A1, 80M22A2, 80M22B1, 80M22B2, 80M22C1, 80M22C2, 80M22D1 Y 80M22D2

EL PLANO REVISION 10 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9.

** "EL PLANO REVISION...7... SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...6..."

* "EL PLANO REVISION...6... SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...5..."

ACTUALIZADO IDR JUL-2025

LA EDICION 11 PROVIENE DE LA EDICION 10 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
15	JUL.25	ASC-A/35428-2-F0/A1-14 (REACTUALIZACION)	MCF	ICO DYNATEC	JLM	JMC / MOP
14	DIC.17	PCD-1/36056/A1-13	EBM	FSS	GRM	FAR/MOP
13	ENE.17	PCD-1/32686/A1-12	SOL	OBD	EBF	IDG
12	NOV-10	PCD-1/31553/A2-11	BSD	IOH	OVA	FAR/MOP
11	OCT-07	PCD-1/21700/A1-10	JLL	MPM	JSR	SMZ/MOP

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE REFRIGERACION NORMAL Y EMERGENCIA DE LA CONTENCION

FIG. E.S. Nº: 6.2-52

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	M-880.2	C	15

1M-880.2-15.DGN