M-880.5

A PLENUM DE DESCARGA

M-881.6(G-2)

SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LA CONTENCION. FASE 1

SISTEMA VIGILANCIA RADIACION DE LA CONTENCION

CONEXION TOMA DE MUESTRAS GASEOSAS

SVR (NOTA 2) M-826.2

(26P01)

(26P01A)

CERCA ACCESO PERSONAL

REJILLA DE CUPULA

SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LA VENTILACION DE LA CONTENCION

UNIDAD DE EXTRACCION DE PURGA (80A10)

TOMA DE AIRE EXTERIOR EN CUBIERTA

UNIDAD DE SUMINISTRO DE PURGA (80A09)

(NOTA 5)

(NOTA 4)

NOTA 3

VD-80A09-1

G-80A09-1
G-80A09-2
G-80A09-3

SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LA VENTILACION DE LA CONTENCION

ESTACION AIRE SERVICIOS Nº 6 EN EDIFICIO PENETRACIONES

MANGUERA FLEXIBLE Φ¾"

VENTILADOR DE EXTRACCION DEL LOCAL DE MESA DE SELLADO (80A19)

CAVIDAD DEL REACTOR

MESA DE SELLADO

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- SVR-SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA RADIACION EL DETALLE DE LA CADENA DE MEDIDA SE REPRESENTA EN P&ID M-826.2.

3.- TOBERA ISOCINETICA

4.- LAS VALVULAS VN-8025 Y VN-8062 TIENEN LA APERTURA MAXIMA LIMITADA AL EQUIVALENTE DE UNA VALVULA DE 8 IN.
EL EXTREMO INTERIOR DE CONTENCION DE LA LINEA DE IGUALACION DE PRESION TIENE SOLDADO UNA MALLA METALICA.

5.- LAS VALVULAS VN-8021, VN-8027, VN-8050 Y VN-8051 NO ESTAN ENCLAVADAS CERRADAS MECANICAMENTE MEDIANTE CANDADO SINO QUE SE LES APLICA UN CONTROL ADMINISTRATIVO MEDIANTE LA EXTRACCION DE LOS RELES, DESENERGIZANDO LAS SOLENOIDES EN LOS MODOS DE OPERACION 1, 2, 3 Y 4.

6.- LAS VALVULAS DE LAS CONEXIONES DE PRUEBA Y DRENAJE DE LAS PENETRACIONES DEL BLINDAJE DE LA CONTENCION DEL REACTOR INDICADAS EN ESTE PLANO SE IDENTIFICAN SEGUN LA TABLA SIGUIENTE:

		M-7	M-4	M-13	M-8	M-14	M-8	M-8
PENETRACIONES DE LA CONTENCION		301°	304°	289°	249°	235°	246°	304°
VALVULAS MANUALES	CP	80712	80701	80702	80704	80706	-	80700
	CD	-	-	(*)	80705	80707	-	-

NOTA (*): VER TAG DE LA VALVULA REPRESENTADO EN EL DIAGRAMA

25

EL PLANO REVISION 14 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 13

***"EL PLANO REVISION 10 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9..."

** EL PLANO REVISION 9 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8

* "EL PLANO REVISION 8 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 7..."

LA EDICION 15 PROVIENE DE LA EDICION 14 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
25	FEB.26	PAC-24/3381/02	SLN	LAB VRA CAPSDE	JFB	JNC / MOP
24	MAY.23	ASC-A/35826-F1/A1-23	JER	VRA	JAPM	FAR/MOP
23	ENE.15	PAC-14/4294/01	JSR	JMG	JLL	FAR/MOP
22	OCT.14	PCD-1/35004/A1-21	SFP	JPP	MGA	FAR/MOP
21	JUN.14	PCD-1/35542/A1-20	GRM	VRA	EBM	FAR/MOP

ACTUALIZADO IDR FEB-2026

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA H.V.A.C. PURGA, IGUALACION PRESION, DILUCION H2 Y VIGILANCIA RADIACION DE LA CONTENCION

FIG. E.S. Nº: 6.2-53

ESCALAS: -	PLANO Nº: M-880.5	CLASE: C	EDICION: 25

M-880.5 - 25.DGN