M-881.4

N

(22T02)

(17E01)

(23M01)

(23T01B)

(20T01)

(20P01)

(20P02)

(23T01A)

(20T02)

(11E04)

(20P03)

(20T03)

(12E04)

(12E03)

(12E01)

(22P05B)

(22P05A)

UNIDAD DE ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO (22M01)

(22M01)

(81A32)

UNIDAD DE ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO (23M02)

(23M02)

(81A33)

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (CO2)

UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR (81B24A) (NOTA 3)

TERRAZA EDIFICIO AUXILIAR ELEV 57,5

UNIDAD DE REFRIGERACION NORMAL DEL LOCAL ELECTRICO (81B25)

UNIDADES DE REFRIGERACION DE EMERGENCIA DEL LOCAL ELECTRICO NIVEL 42.500 (81B24A) (NOTA 3)

UNIDADES DE REFRIGERACION DE EMERGENCIA DEL LOCAL ELECTRICO NIVEL 42.500 (81B24B) (NOTA 3)

SISTEMA INYECCION SEGURIDAD

UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR (81B24B) (NOTA 4)

PLANTA EL.42.500

PLANTA EL.46.500

DE EDIFICIO AUXILIAR PLANTA 50.000

A EDIFICIO AUXILIAR PLANTA 50.000

A EDIFICIO AUXILIAR EL.35.000 HASTA EL.39.500

DE EDIFICIO AUXILIAR EL.35.000 HASTA EL.39.500

M-883(D-3)

M-883(C-3)

M-881.6(I-8)

M-821 (A-2)

M-881.5(I-8)

M-881.3(G-6)

TABLA 1	81B24A	81B24B
1	81775-¾"-B7	81785-¾"-B7
2	81776-¾"-B7	81786-¾"-B7
3	81777-¾"-B7	81787-¾"-B7
4	81778-¾"-B7	81788-¾"-B7
5	81773-1"-B7	81774-1"-B7
6	81779-1"-B7	81789-1"-B7
7	81765-1 ½"-B7	81766-1 ½"-B7

SELLO HIDRAULICO (40mm) UNIDAD CONDENSADORA

SELLO HIDRAULICO (40mm) UNIDAD EVAPORADORA

PARA TAG's VER TABLA 1

NOTAS:

1.- PARA SIMBOLOGIA VER PLANO M-802

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC IRA PRECEDIDA POR 1/.

3.- PARA INFORMACION DE DETALLE E IDENTIFICACION DE COMPONENTES DE LAS UNIDADES 81B24A/B VER PLANO DE SUMINISTRADOR ELLIS AND WATTS K0953-1304-01/2

4.- INSTRUMENTO EN RESERVA

EL PLANO REVISION 5 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

* EL PLANO REVISION 3 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2.

LA EDICION 6 PROVIENE DE LA EDICION 5 EMITIDA POR ANA - CNV II

14	ABR.18	PCD-1/35479-4/A1-13 PCD-1/35479-5/A2-13	JLM	FSS	JER	FAR/MOP
13	OCT.17	PCD-1/35479-1/A1-10 PCD-1/35479-2/A2-10 PCD-1/35479-3/A5-10	SWM/JLM	FSS	MCB/JER	FAR/MOP
12	JUN.17	PCD-1/31560-1/A3-10	–	LLD	JJJ	JJJ

ACTUALIZADO ENE-2019

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA H.V.A.C. EDIFICIO AUXILIAR
EL.42.500 HASTA EL.46.000

FIG. E.S. Nº: 9.4-6

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	M-881.4	C	14

1M881.4-14.DGN