M-881.6

SVR (NOTA 2)
M-826.2

MONITOR ALTO RANGO

VENTEO DE DESCARGA CONTINUA

DEL EDIFICIO DE COMBUSTIBLE

M-881.9(K-6)

DE AREAS CON ACTIVIDAD (EDIFICIO DE CONTROL)

M-881.15(D-5)

DE UNIDAD DE EXTRACCION DE PURGA (80A10)

M-880.5(C-3)

PLENUM DE DESCARGA

TOMA DE MUESTRAS DE GASES

DE SALA PENETRACIONES MECANICAS OPERACION NORMAL

M-881.7(E-2)

TOMA DE AIRE EXTERIOR EN CUBIERTA

A SALA PENETRACIONES MECANICAS OPERACION NORMAL

M-881.7(J-2)

VENTILADOR EXTRACCION HUMOS O IMPULSION AIRE (81A69B)

81B78 CONDENSADOR

M-881.5(C-7)

UNIDADES DE EXTRACCION

UNIDAD DE SUMINISTRO DE AIRE A EDIFICIO AUXILIAR Y PENETRACIONES MECANICAS (81A23)

ESCALERA 2

UNIDAD CONDENSADORA 81B82

81B82 UNIDAD CLIMATIZADORA INTERIOR

RECINTO DE SECADORAS

UNIDAD DE FILTRACION 81A80

ESCALERA 3

ESCALERA 1

SISTEMA DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS CO2

VENTILACION DE EXTRACCION DE HUMO Y CO2 DE LAS SALAS DE EQUIPO ELECTRICO.

UNIDAD DE REFRIGERACION DEL EQUIPO ELECTRICO.

VENTILADOR EXTRACCION HUMOS O IMPULSION AIRE (81A69C)

VENTILADOR EXTRACCION HUMOS O IMPULSION AIRE (81A69A)

DESCARGA A LA ATMOSFERA

M-883(G-3)

M-881.4(G-7) DE EDIFICIO AUXILIAR EL 42.500 HASTA 46.500

M-881.5(E-8) A EDIFICIO AUXILIAR PLANTA 50.000

M-881.5(E-8) DE EDIFICIO AUXILIAR PLANTA 50.000

M-825.1(M-1)

25060-6-B4

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- SVR-SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA RADIACION. EL DETALLE DE LA CADENA DE MEDIDA SE REPRESENTA EN P&ID M-826.2.

3.- TOBERA ISOCINETICA SUMINISTRADA POR MGPI

4.- LA UNIDAD 81B82 TIENE UN TRAMO DE CONDUCTO DE VENTILACION COMUN A AMBOS VENTILADORES INTERIORES

5.- SUMINISTRADOR (JC) JOHNSON CONTROLS (EXCEPTO LINEAS DE COBRE)

6.- LA UNIDAD DE FILTRADO DISPONE DE SENSORES DE VIBRACION INALAMBRICOS PARA TOMA DE DATOS Y REGISTRO. VER DIAGRAMA DE REDES J-999.1 PARA MAS DETALLE.

EL PLANO REVISION 15 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 14.

*** "EL PLANO REVISION 11...SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...10..."

** EL PLANO REVISION 10 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9

* "EL PLANO REVISION...9...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...8..."

LA EDICION 19 PROVIENE DE LA EDICION 18 EMITIDA POR INITEC-NUCLEAR
LA EDICION 16 PROVIENE DE LA EDICION 15 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
22	DIC.25	PCD-1/37861/A3-20	JER	JMG	JLM	JNC / MOP
21	MAY.24	PCD-1/35481-5/A4-20	RVG/JAMP	ICG DYNATEC	GRM/MCF	FAR/MOP
20	FEB.19	PCD-1/35572/A2-19	GRM	FSS	EBM	FAR/MOP
19	OCT-14	PCD-1/35004/A1-18	SFP	JPP	MGA	FAR/MOP
18	SEP-10	PCD-1/31554/A4-17	BSD	JRG	OVA	FAR/MOP

ACTUALIZADO IDR DIC-2025

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA H.V.A.C. EDIFICIO AUXILIAR
PLANTA EL. 57.500

FIG. E.S. Nº: 9.4-8

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	M-881.6	–	22

TM-881.6-22.DGN