M-881.12

PLENUM DE TOMA AIRE DE CONDENSACION

PLENUM DE DESCARGA AIRE DE CONDENSACION

PLENUM DE TOMA AIRE DE CONDENSACION

EL 50.000

EL 42.500

EL 35.000

EL 29.53

PATINILLO ACCESO GALERIAS TENDONES

EDIFICIO DE PENETRACIONES MECANICAS

PATINILLO ACCESO GALERIAS TENDONES

PATINILLO ACCESO GALERIAS TENDONES

SISTEMA PROTECCION CONTRA-INCENDIOS CO2

TT 8177D

TT8177D

Φ500 Φ450 Φ350 Φ250 Φ400 Φ200 Φ600 Φ300 Φ150

81FD169

81FD170

81FD171

81FD172

81FD167

81FD168

EJ-8108A

EJ-8108B

EJ8114

EJ8109A

TT 8177C

TT8177C

TT 8177A

TT8177A

TT 8177B

TT8177B

ST 8173B

ST 8139

AHT 8139

AL 8151

SD 8151B

SD 8151A

TT 8173A2

TT 8173A1

RESERVA

YT 8173A

PL-81B17A1

CIT 8173A

PL-81B17A1

ID 8172C

SD 8172A

81795-1-B7

AHD 8172A

81B17A

AL 8153A

BP 8153A

SM 8153T

PL-81

BP 8153C

PL-81B17A

SISTEMA INYECCION DE SEGURIDAD

A

B

UNIDAD DE EMERGENCIA DE CENTROS DE POTENCIA SALA PENETRACIONES ELECTRICAS (81B17A)

(NOTA 1)

(NOTA 2)

(NOTA 3)

PLATAFORMA DE SEPARACION AIRE ENTRADA Y SALIDA AIRE CONDENSACION

81D01B

81D01A

PL-65

AHT 8103

ST 8103

PLENUM

FILTRO

EV

Cd

C

E

ST 8174B

SD 8152B

AL 8152

SD 8152A

TT 8174A1

TT 8174A2

RESERVA

YT 8174A

CIT 8174A

PL-81B17B1

ST 8138

AHT 8138

ID 8172D

SD 8172B

81796-1-B7

AHD 8172B

81B17B

AL 8153B

BP 8153B

BP 8153D

PL-81B17B

UNIDAD A/C DE EMERGENCIA DE CENTROS DE POTENCIA SALA PENETRACIONES ELECTRICAS (81B17B)

(NOTA 1)

GALERIA TENDONES

NOTAS

1.- PARA INFORMACION DE DETALLE DE LA UNIDADES 81B17A Y 81B17B VER PLANOS DE SUMINISTRADOR ELLIS & WATTS K0953-1303-01/02

2.- INSTRUMENTO EN RESERVA

3.- LAS COMPUERTAS 81D01A Y 81D01B PERMANECERAN ENCLAVADAS ABIERTAS

EL PLANO REVISION 4 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3

* "EL PLANO REVISION...3...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...2..."

PLANO CLAVE

CONTENCION

CONTENCION

1 2 3 4 5

ACTUALIZADO DIC-2018

LA EDICION 5 PROVIENE DE LA EDICION 4 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
9	MAR.18	PCD-1/35478-7/A1-08 PCD-1/35478-8/A2-08	JLM	FSS	JER	FAR/MOP
8	OCT.17	PCD-1/35478-1/A1-06 PCD-1/35478-2/A2-06	GRM/JER	FSS	MCB/MCF	FAR/MOP
7	MAY.17	PCD-1/35588-1/A3-06	MSG	JMG	MCF	FAR/MOP
6	MAR-05	1/20579/A1-05	VBL	JGV	JLL	P.A. JAB

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA H.V.A.C. PENETRACIONES ELECTRICAS REFRIGERACION EMERGENCIA

FIG. E.S. Nº: 9.4-12

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	M-881.12	C	9

M-881.12-00-DGN