M-881.16

PENETRACIONES ELECTRICAS

DESCARGA AL EXTERIOR

VENTILADORES DE EXTRACCION DE HUMOS Y CO2

EMD-1/8210

UNIDAD A/C SALAS EQUIPO ELECTRICO EDIFICIO CONTROL (81B06B) (NOTA 3)

UNIDAD A/C SALAS EQUIPO ELECTRICO EDIFICIO CONTROL (81B06A) (NOTA 3)

VER DETALLE "A"

CONDENSADOR

M-881.14(C-5) DE LAS SALAS DE CONTROL Y COMPUTADOR

CENTROS DE POTENCIA (SISTEMA DE EMERGENCIA) TREN "A"

CENTROS DE POTENCIA (SISTEMA DE EMERGENCIA) TREN "B"

SALA DE CABLES

SALA DE CABLES

EQUIPOS INSTRUMENTACION EMERGENCIA TREN "A"

EQUIPOS INSTRUMENTACION EMERGENCIA TREN "B"

POZO DRENAJES

SISTEMA INYECCION DE SEGURIDAD

SISTEMA DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS CO2

UNIDAD CLIMATIZADORA (81B90A/B/C/D)

RECINTO MONITORES DE RADIACION

UNIDAD CONDENSADORA (81B90A/B/C/D)

DEL PLENUM DE TOMA DE AIRE EXTERIOR

M-881.15(C-2)

M-881.15(J-3)

CENTROS DE POTENCIA Y DE CONTROL DE MOTORES (SISTEMA NORMAL)

SALA DE BATERIAS "SAMO"

BATERIAS 125V (EMERGENCIA) (A)

BATERIAS 125V EMERGENCIA (B)

BATERIAS 125V

BATERIAS 220V (A)

BATERIAS 220V (B)

Nº DE LINEA				
	81B90A	81B90B	81B90C	81B90D
A	81790-1/2"-B7	81792-1/2"-B7	81790-1/2"-B7	81792-1/2"-B7
B	81791-1/2"-B7	81793-1/2"-B7	81791-1/2"-B7	81793-1/2"-B7

TABLA 1	81B06A	81B06B
1	81736-2"-B4	81734-2"-B4
2	81737-2"-B4	81735-2"-B4
3	81841-3"-B4	81840-3"-B4

81B06A/B

SELLO HIDRAULICO (121mm) MINIMO

PARA TAG's VER TABLA 1

DETALLE "A"

EL 65.00

EL 57.50

EL 50.00

EL 42.50

EL 35.00

EL. 65.00

EL. 65.00

NOTA-
LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.
1.- LA COMPUERTA 81FD140 DEBE CERRAR EN CASO DE INCENDIO.
SE DESPLAZA LA COMPUERTA 81FD140 EN LA PENETRACION DEL MURO L-6
2.- (COMPUERTA NORMALMENTE ABIERTA, SE CERRARA PARA EXTRAER HUMOS DE OTROS LOCALES)
3.- PARA INFORMACION DE DETALLE E IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE LA UNIDAD 81B06A/B VER PLANOS DE SUMINISTRADOR DE ELLIS AND WATTS Nº K0953-1302-01/02 "PIPING SCHEMATIC"
4.- INSTRUMENTO CON DOS INTERRUPTORES INDEPENDIENTES.
5.- RTD DOBLE, TT-8189A1 CONECTADO A BORNAS DEL PL-81B06A1
6.- RTD DOBLE, TT-8190B1 CONECTADO A BORNAS DEL PL-81B06B1

ACTUALIZADO ENE-2019

EL PLANO REVISION 15 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 14

* "EL PLANO REVISION...8...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..7..."

LA EDICION 24 PROVIENE DE LA EDICION 23 EMITIDA POR IDOM
LA EDICION 16 PROVIENE DE LA EDICION 15 EMITIDA POR ANA - CNV II

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA H.V.A.C. SALAS EQUIPO ELECTRICO
EDIFICIO DE CONTROL

FIG. E.S. Nº: 9.4-3

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
28	ENE.19	PAC-18/5732/01	GRM	FSS	EBM	FAR/MOP
27	ENE.19	PCD-1/35477-8/A1-26; PCD-1/35477-7/A1-25	JER	FSS	MCF	FAR/MOP
26	OCT.17	PCD-1/35477-3/A1-23; PCD-1/35477-4/A1-22;	GRM/JER	FSS	MCB/MCF	FAR/MOP
25	JUN.17	PCD-1/31560-2/A1-24	-	LLD	JJJ	JJJ

ESCALAS: -/-

PLANO Nº: M-881.16

CLASE: C

EDICION: 28

1M-881.16-28.DGN