M-881.20

(81D57)

ST 8163 — E — B — E

(81B55B) UNIDAD DE CALEFACCION

SALA DE MOTOBOMBA "B"

TT8191B — TT 8191B

ST 8161 — E — B — E

(81B55C) UNIDAD DE CALEFACCION

SALA DE TURBOBOMBA

TT8193 — TT 8193

(81D58)

ST 8162 — E — B — E

(81B55A) UNIDAD DE CALEFACCION

SALA DE MOTOBOMBA "A"

TT8191A — TT 8191A

(81A53) VENTILADOR DE EXTRACCION

(81D90)

1 1

500x500

ABD 8115 — E — SD 8115 — L 8145D

(81D61)

(81A52B) VENTILADOR DE EXTRACCION

SISTEMA CONTROL BOMBA A.A.A."B"

(81B81) UNIDAD AIRE ACONDICIONADO

IMPULSION AIRE EXTERIOR (TERRAZA) — L 811 — PL-448 — E — INY.CO2 PL-173Y

SIT 8101B — AIRE EXTERIOR (TERRAZA)

EV — CD — FILTRO — C — 1"

(81D98)

(81D96)

INY.CO2 PL-173Y — PL-448 — E — L 801 — IMPULSION AIRE EXTERIOR (TERRAZA)

SIT 8101A — AIRE EXTERIOR (TERRAZA)

(81B80) UNIDAD AIRE ACONDICIONADO

(81D97)

(81D95)

500x500

500x500

500x500

SALA EQUIPO ELECTRICO

SISTEMA CONTROL BOMBA A.A.A "A"

SD 8114 — E — ABD 8114 — L 8145A

(81D62)

(81A52A) VENTILADOR DE EXTRACCION

PL-392 — L 8100B — AHT 8100B — ST 8100B

ABD 8124 — E — SD 8124 — L 8145E

ST 8120 — E — ABT 8120

SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR

SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS (CO2)

(81D64)

(81A54B) VENTILADOR DE EXTRACCION

TT8194 — TT 8194

150x150

(81D15)

E — ST 8150 — B — E

(81B56) UNIDAD DE CALEFACCION

ST 8100A — AHT 8100A — SD 8120 — E — ABD 8120 — L 8145B — L 8100A — PL-391

SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS (CO2)

SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR

(81D63)

(81A54A) VENTILADOR DE EXTRACCION

(81D59)

(81FD10)

SALA DE BATERIAS

(81D60)

AEROTERMO (81B73)

PF — B — E

ST 8157 — AHT 8157 — PL-65

ABT 8182 — PL-65

TT 8182 — CIT 8182 — ST 8182

SM 8182

TT8197 — TT 8197

VENTILADOR EXTRACCION 81A68A — 81D72 — NOTA 2

VENTILADOR EXTRACCION 81A68B — 81D73 — NOTA 2

NOTAS:

1- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/

2- LOS VENTILADORES DE LA SALA DE BATERIAS SE ACCIONARAN MANUALMENTE DESDE EL CENTRO CONTROL DE MOTORES.

LA EDICION 8 PROVIENE DE LA EDICION 7 EMITIDA POR ANA - CNV II

EL PLANO REVISION 7 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6

* * * "EL PLANO REVISION...5...SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..4..."

* "EL PLANO REVISION...3...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..2..."

ACTUALIZADO AGO-2021

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
11	AGO.21	PCD-1/35480/A4-09	GRM/JAPM	ICG	JNC/MCF	–	FAR/MOP
10	ENE.21	ASC-A/36253-F1/A5-09	JAPM	MMA	ONF	–	FAR/MOP
9	OCT-07	PCD-1/20063/A1-7 (SC)	EBM	MPM	GMR	–	SMZ/MOP
8	MAR-05	1/20579/A2-07	VBL	JGV	JLL	JP/JAB	PA/JAB

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA H.V.A.C. EDIFICIO BOMBAS AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

FIG. E.S. Nº : 9.4-17

ESCALAS: -/-

PLANO Nº: M-881.20

CLASE: C

EDICION: 11

1M-881.20---11.DGN