M-882.1

VENTILADORES EXTRACCION DE TECHO EN CUBIERTA

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (CO2)

VENTILADORES DE EXTRACCION DE PARED DEL EDIFICIO DE TURBINA

VENTILADORES DE RECIRCULACION

SALA DE EQUIPO ELECTRICO

PLENUM AIRE ACONDICIONADO

UNIDADES DE SUMINISTRO Y FILTRADO DE AIRE DEL EDIFICIO DE TURBINAS.

VENTILADORES DE EXTRACCION DE TECHO DEL EDIFICIO TURBINA

LABORATORIO TURBINAS

TANQUE ACEITE TURBINA

VENTILADORES DE RECIRCULACION

PURIFICACION ACEITE TURBINA

VENTILADORES BOMBAS DRENAJES CALENTADORES

DE ESTACION DE SERVICIO EDIFICIO DE TURBINA

M-890.2 (J-3)

90999-1/2-B4

"ROCA"

UNIDAD ENFRIADORA LAB. TURBINAS (82B01)

(NOTA 1)

NOTAS:

LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

1.- EL SUMINISTRADOR DE LA UNIDAD ENFRIADORA Y LOS INSTRUMENTOS MARCADOS CON (*) SON YORK (JOHNSON CONTROLS), EL RESTO DE ELEMENTOS SIGUEN SIENDO DEL SUMINISTRADOR ROCA A EXCEPCION DE LOS FANCOILS QUE SON DE FRIMEC.

EL PLANO REVISION 4 SUSTITUYE AL PLANO DE OIP DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3

LA EDICION 5 PROVIENE DE LA EDICION 4 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO IDR NOV-2023

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
6	NOV.23	PCD-1/35484/A2-05; PCD-1/35484-1/A3-05	GRM/ JER	LAB	MCB/ JLM	FAR/MOP
5	OCT-06	CDD-1/MT-0029	MAG-FAR	CGC	JSA-SAR	JP-MOP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA H.V.A.C.

EDIFICIO DE TURBINA

FIG. E.S. Nº : 9.4-14

ESCALAS: -/-

PLANO Nº: M-882.1

CLASE: -

EDICION: 6

M-882.1-06.DGN