M-890.13

90315-3-B4

CA-01A CA-01B CA-01C CA-01D CA-01E CA-01F CA-02A CA-02B CA-02C CA-02D CA-02E CA-02F

GCU90 Ø 28mm.x3/4" (TIP.)

(NOTA 2)

LABORATORIO CALIENTE

11/2"x3/4" — 1 1/2" 90315 — 90333-3/4-B4 — 3/4"x1/2" 90432 — 3/4"x1/2" 90433 — 3/4"x1/2" 90434 — 3/4"x1/2" 90435 — 3/4"x1/2" B4 COBRE

1 1/2" 90326 B4 COBRE — 90491 — PI 0-10BAR

90493 — 90492 — 90495 — 90494

BOL 25MR

EC — 90329 90336 90350 — 90330 90346 90488 — 90331 90349 — 90332 90347 — 90333 90348 — 90334 90347

90335 90345 — 90336 90344 — 90337 90343 — 90338 90342 — 90339 90341 — 90340

90327 — 90314 — 90485 EA — 90486 — 90487 — 90488 — 90489 — 90490

CR-01 2"x1 1/2" — CR-02 2"x1 1/2" — CR-03 2"x1 1/2"

IT 0-120ºC 90360 — IT 0-120ºC 90374 — IT 0-120ºC 90490

90315-3"-B4

41 M-1335.5 (J-4) — 90328-2-B4

VCP 90501 — VCP 90436 — VCP 90500 — VCT 90382

VESTUARIO CONTRATISTAS

90335-2-B4 — 2" 90316 — 90496 1" — 90375 3/4"

90315-3-B4

LAVANDERIA — 1 1/2"

DUCHAS DESCONTAMINACION

LAVABOS Y COCINA CONTROL

3"x2 1/2" — 90317 1" B4 COBRE — ASEOS COMUNES 5

21/2"x2" — GRIFO LIMPIEZA — 90359 3/4"

90318 1" B4 COBRE — GRIFO LIMPIEZA — VESTUARIOS FEMENINOS

COBRE B4 — 5 — VCT 90380 — 90319 3/4" — 54x28 — 90320 3/4" — 54x42

B4 COBRE — 1 1/2" 90387 — 2"x2 1/2" — 2" — 90377 1" — 2"x1" B4 COBRE — 3/4" 90358 COBRE B4

90497 — VCT 90383 — 90381 3/4" — VESTUARIOS VISITAS 5

90313 2" — 90311 2" — 2"x11/2" — 90312 2" — 90327-2"-B4

GRIFO LIMPIEZA — 3/4" 90427 — 1 1/2" 90367 — 2"x11/2" B4 COBRE — 1 1/2" 90328

11/2" 90419 B4 COBRE — 90327-2-B4

VCT 90384 — 1" 90388 — 90389 1" — 90385 1" — M-881.15 (I-9)

3/4" 90386 B4 COBRE — 2"x3/4" — 3/4" 90415 — 3/4" 90325 B4 COBRE — 2"x3/4" — 2"x3/4"

90315-3-B4 — 90413 3/4" — M-890.2 (E-5)

11/2" 90390 — 90326-11/2-B4

VCP 90310 — SALAS DE BATERIAS

11/2"x1" — 11/2"x1" — 1"x3/4" — 90351 3/4" — 90352 3/4" — 90353 3/4" — 90354 3/4" — 90355 3/4" — COBRE B4

90416 1/2" — 90417 1/2"

SALA GDB-3A/3B (DUCHA LAVADOUS Y LAVABO) — SALA GDB-2B (DUCHA LAVADOUS Y LAVABO) — SALA GDB-2A (DUCHA LAVADOUS Y LAVABO) — SALA GDB-1C (DUCHA LAVADOUS Y LAVABO) — SALA GDB-1B (DUCHA LAVADOUS Y LAVABO) — SALA GDB-1A (DUCHA LAVADOUS Y LAVABO)

EDIF. CONTROL AA. EE. — EDIF. NUEVOS VESTUARIOS RECARGA AA. EE.

VESTUARIOS MUJERES — VESTUARIOS DIRECCION — VCT 90378 — 3/4" — 28x18 90357 — 42x28 — 90426 11/2" — 3/4" 90323 — 90324 3/4"

NUEVO VESTUARIO RECARGA — 42x35 — 90786 35 mm — POR OTROS — x11 — x2 — x2

VESTUARIOS MASCULINOS — 5

LEYENDA:

- DUCHA
- URINARIO
- INODORO
- LAVABO
- FREGADERO
- AGUA CALIENTE — VALVULAS DE REGULACION TERMICA CON BY-PASS INCORPORADO MOD. OVERTROP O SIMILAR.
- AGUA FRIA — VALVULAS REGULADORAS DE PRESION

NOTAS:

ESTE PLANO ANULA Y SUSTITUYE AL PLANO NCD 1/2192 M-890.4 REV. 1

ACTUALIZADO IDR MAY-2024

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
5	ABR.24	PCD-1/36712/A1-02	JNC	JMG	GRM	FAR/JSR
4	MAR.23	PAC-22/4126/01	GRM	ICG DYNATEC	MCB	FAR/MOP
3	FEB.20	CORRECCION DOCUMENTAL	JNC	ICG	GRM	FAR/MOP
2	SEP.17	PCD-1/35121-1/A1-01	SWM	JMG	EBM	FAR/MOP
1	JUL-13	NCDs-1/2192/A1-00; 1/2177/A2-00	MCB	JRG	EBM	FAR/MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
RED DE AGUA POTABLE EDIFICIO DE CONTROL
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CALIENTE

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: M-890.13 | CLASE: — | EDICION: 5

1M-890.13--05.DGN