TANQUE DE ACIDO BORICO CONCENTRADO (13T01A)

TANQUE DE ACIDO BORICO CONCENTRADO (13T01B)

TOLVA ACIDO BORICO CONCENTRADO

TANQUE DE MEZCLA DE ACIDO BORICO CONCENTRADO (13T02)

CONCENTRADO DEL EVAPORADOR DE DESECHOS (22M01)

CONCENTRADO DEL EVAPORADOR DE RECUPERACION DE BORO (23M02)

SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA M-891.2(E-5)

CONDENSADO DE VAPOR AUXILIAR M-837.2(D-5)

VAPOR AUXILIAR M-837.2(C-5)

TANQUE DE RETENCION DE DESECHOS LIQUIDOS (22T01)

MEZCLADOR DE ACIDO BORICO (11G04)

FILTRO DE ACIDO BORICO (13F01)

BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ACIDO BORICO CONCENTRADO(13P01A)

BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ACIDO BORICO CONCENTRADO. (13P01B)

SISTEMA DE CONTROL DE LA APORTACION AL REACTOR

CONTROL DEL CALENTAMIENTO ELECTRICO DE LAS LINEAS DESDE PL-167A/PL-167D ALARMAS EN PL-170

MUESTRA LOCAL

BOMBAS DE CARGA (11P01A, B y C) M-811.2(H-8)

BOMBAS DE RECIRCULACION DE LA INYECCION DE BORO(15P01A y B) M-815.1(M-4)

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE REPOSICION DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR. (91T09)

C.P.

NOTAS.-

1. LOS TANQUES (13T01A Y B) SE LOCALIZAN EN UN RECINTO CON TEMPERATURA CONTROLADA (≥18°C) PARA EVITAR QUE LA SOLUCION DE ACIDO BORICO ALMACENADA PUEDA CRISTALIZAR.
2. - EL LAZO DEL SIFON SE EXTIENDE 12" POR DEBAJO Y POR ENCIMA DE LA CONEXION AL TANQUE.
3. - VALVULA ENCLAVADA "EN POSICION" DURANTE LAS PRUEBAS PREOPERACIONALES.
4. - TODAS LAS TUBERIAS SERAN CLASE DE DISEÑO 1C EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
5. - LAS CONEXIONES DE LIMPIEZA DEBERAN LOCALIZARSE LO MAS CERCA POSIBLE DE LAS VALVULAS 13017, 13018.
6. - DISPONER FILTRO TEMPORAL DE PLACA DURANTE LA OPERACION DE LIMPIEZA PREOPERACIONAL Y QUITAR DESPUES DE ESTA.
7. - EL LAZO INFERIOR SE EXTENDERA HASTA LA COTA DEL FONDO DEL TANQUE Y EL LAZO SUPERIOR HASTA LA ELEVACION DE LA CONEXION DEL REBOSADERO DISPONER UN VENTEO EN EL LAZO SUPERIOR PARA ROMPER EL SIFON.
8. - LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.
9. - LAZOS DE INSTRUMENTACION IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA DE CONTTROL DEL REACTOR (SCDR) UBICADO EN CABINAS A-5, A-6, A-7 Y A-8 DE SALA DE CONTROL. SE REPRESENTA DE FORMA SIMPLIFICADA, PARA MAS DETALLE VER DIAGRAMAS DE LAZOS J-819-025..

LA EDICION 15 PROVIENE DE LA EDICION 14 EMITIDA POR ANA - CNV II

LA REVISION 14 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 13

** "EL PLANO REVISION..10..SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..9.."

* "EL PLANO REVISION...8...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...7.."

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
26	SEP.22	PCD-2/37604/A1-25	BPP	LAB	JAPM	FAR / MOP
25	ABR.21	POR ACCION EPAC 21/0746/03	–	XCC	JJJ	JJJ
24	SEP.20	PCD-2/36162-2/A1-23	–	CCRM	JJJ	JJJ
23	OCT.17	PCD-2/35588-1/A1-21	MSG	JMG	MCF	FAR/MOP
22	AGO-16	PCD-2/31506-1/A1-20	JSAR	ICG	CBF	SMZ

ACTUALIZADO IDR DIC-2022

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE ADICION DE ACIDO BORICO

FIG. E.S. Nº: 9.3-11

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	2/M-813	C	26

2M-813-26.DGN