LAZO 1 RAMA FRIA
LAZO 2 RAMA FRIA
LAZO 3 RAMA FRIA
LAZO 1 RAMA CALIENTE
LAZO 2 RAMA CALIENTE
LAZO 3 RAMA CALIENTE

IMPULSION DE LAS BOMBAS DE CARGA (11P01A, B Y C)

CALENTADOR TANQUE DE EQUILIBRIO DE LA INYECCION DE BORO (R15T03)

TANQUE DE EQUILIBRIO DE LA INYECCION DE BORO (15T03)

SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA

TANQUE DE MEZCLADO DE ACIDO BORICO CONCENTRADO (13T02)

MUESTRA LOCAL

DESMINERALIZADORES ALIMENTACION SEPARADOR DE GASES DE RECUPERACION DE BORO (23D01A Y B)

SISTEMA DE INYECCION DE SEGURIDAD

AGUA DESMINERALIZADA

TANQUE AGUA CIERRE BOMBA 15P01A (15T04A)

TANQUE AGUA CIERRE BOMBA 15P01B (15T04B)

SECUENCIA PERDIDA POTENCIA EXTERIOR

BOMBAS DE RECIRCULACION DE LA INYECCION DE BORO (15P01B)

CALENTADOR TANQUE INYECCION DE BORO (R15T02A)

TANQUE DE INYECCION DE BORO (15T02)

CALENTADOR TANQUE INYECCION DE BORO (R15T02B)

CONTROL DEL CALENTAMIENTO ELECTRICO DE LAS LINEAS DESDE PL-165C (TREN A) PL-166C (TREN B) ALARMAS EN PL-170

IMPULSION DE LAS BOMBAS DE CARGA (11P01A, B Y C)

MUESTRA LOCAL

INSTALACION NORMAL

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC DE ESTE PLANO, IRA PRECEDIDA POR 2/

2.- PROVEER RESTRICTOR DE FLUJO SEGUN NOTA 5 DIAGRAMA M-810.1

3.- LOS COLECTORES DE FUGA DE VASTAGOS ESTAN PENDIENTE DE DISEÑO DEFINITIVO.

4.- EN LAS VALVULAS DE LAS CONEXIONES DE PRUEBA SIGUIENTES: V 15094, V 15095 Y V 15098, SE SUSTITUIRAN LAS BRIDAS CIEGAS EXISTENTES POR OTRAS CON VALVULA DE AISLAMIENTO Y CONEXION A EQUIPO DE PRUEBA, DURANTE LA EJECUCION DEL P.S.-37 SIENDO REPUESTAS AL FINALIZAR EL MISMO.

5.- (JC) SUMINISTRO DE JOHN CRANE

6.- LAZOS DE INSTRUMENTACION IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL REACTOR (SCDR) UBICADO EN CABINAS A-5, A-6, A-7 Y A-8 DE SALA DE CONTROL SE REPRESENTA DE FORMA SIMPLIFICADA, PARA MAS DETALLE VER DIAGRAMAS DE LAZOS J-819-028/032.

ACTUALIZADO IDR JUN-2025

LA EDICION 20 PROVIENE DE LA EDICION 19 EMITIDA POR ANA - CNV II

LA REVISION 19 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 18

** "EL PLANO REVISION..12..SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..11.."

* "EL PLANO REVISION..10..SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..9.."

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
31	JUN.25	ASC-A/35363-F3/A1-30	JSR	URA CAÑADA / ICIS DYNATEC	BPP	JNC / MOP
30	DIC.23	PCD-2/36900/A1-29	RVG		GRM	FAR/MOP
29	ABR. 23	POR ACCION EPAC 22/2861/03	–		ACAF	JJJ
28	ABR. 21	POR ACCION EPAC 21/0746/03	–		XCC	JJJ
27	SEP.20	PCD-2/36162-2/A1-26	–		CCRM	JJJ

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA DE INYECCION DE SEGURIDAD

FIG. E.S. Nº: 6.3-1

ESCALAS: –/–

PLANO Nº: 2/M-815.1

CLASE: C

EDICION: 31