NOTAS:

1) LA PARTE SUPERIOR DEL SIFON DEL REBOSADERO ESTA A LA MISMA ALTURA QUE EL NIVEL DEL DIAFRAGMA DEL TANQUE
2) LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.
3) SE COLOCARA BRIDA Y CONTRABRIDA DE ANSI 300* RF. EN TODAS LAS TUBERIAS DE LLENADO DE RESINAS, DE LOS DESMINERALIZADORES DE ESTE SISTEMA.
4) LA VALVULA 23550 ESTARA ENCLAVADA ABIERTA CUANDO SE ALINEE LA DESCARGA DE LA 11204 AL TANQUE A Y E.C. CUANDO SE ALINEE AL B. LA VALVULA 23551 ESTARA ENCLAVADA ABIERTA CUANDO SE ALINEE LA DESCARGA AL TANQUE B Y E.C. CUANDO SE ALINEE AL TANQUE A.
5) EL FILTRO 23F06A SE UTILIZO PARA LA LIMPIEZA INICIAL DEL SISTEMA, ACTUALMENTE SIN INTERNOS.

* * ESTE PLANO REVISION "0" SUSTITUYE PARCIALMENTE AL PLANO DE INYPSA 2/M.823 REVISION 12

* * * "EL PLANO REVISION 2 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1"

LA REVISION 10 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 9.

LA EDICION 11 PROVIENE DE LA EDICION 10 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO DIC-2020

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
21	DIC.20	PAC-20/4296/01	CLM	ICG	JLM	FAR/MOP
20	JUN.18	NCD-2/30833/A1-19 (REACTUALIZACION)	EBM	JMG	GRM	FAR/MOP
19	MAR.17	PAC-17/0398/01	MGA	LAB	RVG	FAR/MOP
18	AGO.14	PAC-14/3131/01	SFP	VRA	EBM	FAR/MOP

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE RECUPERACION DE BORO

FIG. E.S. Nº: 9.3-12

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: 2/M-823.1 | CLASE: – | EDICION: 21

2/M-823.1

2M-823.1--21.DGN