2/M-823.2

DEL CAMBIADOR DE CALOR DEL TANQUE DE DRENAJES DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR (10E02)
DEL TANQUE DE EQUILIBRIO DE LA INYECCION DE BORO (15T03)
DEL MEZCLADOR DE ACIDO BORICO (11G04)
TANQUES DE RETENCION DEL SISTEMA DE RECUPERACION DE BORO (23T01A/B)
FILTRO DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR (11P01)
AL TANQUE DE RETENCION DE DESECHOS LIQUIDOS (22T01)
SUMINISTRO DE RESINA NOTA 2
DESMINERALIZADORES DE ALIMENTACION SEPARADOR DE GASES
AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RESINAS GASTADAS (20T02)
DE LA BOMBA DE LAVADO DE RESINAS GASTADAS (20P02)
BOMBAS DE AGUA DE REPOSICION DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR (91P10A Y B)
TANQUE DE DESCARGA DE LAS VALVULAS DE ALIVIO (10T03)
FILTRO DE ALIMENTACION DE LOS DESMINERALIZADORES DEL SEPARADOR DE GAS (23F01)
MUESTRA LOCAL
BOMBAS DE LOS TANQUES DE RETENCION
SISTEMA DE CONTROL DEL EVAPORADOR
DE LA BOMBA DE LAVADO DE RESINAS GASTADAS (20P02)
SUMINISTRO DE RESINA NUEVA (NOTA 2)
DESMINERALIZADOR DE ALIMENTACION AL EVAPORADOR (23D02)
EVAPORADOR (23M02-V1)
SISTEMA DE CONTROL DEL EVAPORADOR
ELEMENTO DE CALENTAMIENTO (23M02-E1)
CONDENSADOR DEL EVAPORADOR (23M02-E2)
BOMBA DE RECIRCULACION CONCENTRADO (23M02-P1)
ENFRIADOR DE CONCENTRADO (23M02-E3)
EVAPORADOR DE LA RECUPERACION DE BORO (23M02)
CONTROL DEL CALENTAMIENTO ELECTRICO DE LAS LINEAS DESDE PL-167D ALARMAS EN PL-170
A/ DE EVAPORADOR DE DESECHOS LIQUIDOS ALTO NIVEL ACTIVIDAD (22M01-V1)
FILTRO DE RECUPERACION BORO (23F02)
AL TANQUE DE RETENCION DE DESECHOS LIQUIDOS (22T01)
DESMINERALIZADOR ELIMINACION DE BORO (23D03)
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RESINAS GASTADAS (20T02)
AL TANQUE DE ALMAC DE AGUA DE REPOSICION DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR (91T09)
TANQUE DE DRENAJES DE SUELOS (21T04)
BOMBA DE DESTILADO (23M02-P2)
AL DESMINERALIZADOR DE CONDENSADO DE DESECHOS LIQUIDOS (22D01) DE LA BOMBA DE DESTILADO DEL EVAPORADOR (22M01-P2)
AL CONDUCTO DE DESECHOS GASEOSOS BAJA ACTIVIDAD
COLECTOR TANQUE DE EQUILIBRIO DE DESECHOS GASEOSOS (25T01)
SUMINISTRO DE NITROGENO
AGUA DESMINERALIZADA
VAPOR AUXILIAR
CONDENSADO DE VAPOR AUXILIAR
A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE ACIDO BORICO CONCENTRADO (13T01A Y B)
TANQUE DE RETENCION DE CONCENTRADOS DEL EVAPORADOR (22T02)

NOTAS
1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/
2.- SE COLOCARA BRIDA Y CONTRABRIDA DE ANSI 300# RF EN TODAS LAS TUBERIAS DE LLENADO DE RESINAS, DE LOS DESMINERALIZADORES DE ESTE SISTEMA

LA REVISION 13 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 12

* * * "EL PLANO REVISION. 2...SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...1..."

* * ESTE PLANO REVISION "0" SUBSTITUYE PARCIALMENTE AL PLANO DE INYPSA 2/M823 REVISION 12

| EDICION | FECHA | DESCRIPCION | ESTUDIADO | REALIZADO | VERIFICADO | APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | DIC.20 | PAC-20/4296/01 | CLM | ICG | JLM | FAR/MOP |
| 18 | MAY-16 | MODIFICADO POR ACCION E-PAC 16/3170 | – | CCRM | JJJ | JJJ |
| 17 | ENE.11 | PCD-2/20958-A/A1-16 | MSG | IOH | MCF | FAR/MOP |
| 16 | AGO.10 | PCD-2/31531/A3-15 | MMG | IOH | JSR | FAR/MOP |

ACTUALIZADO DIC-2020

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA DE RECUPERACION DE BORO

FIG. E.S. Nº: 9.3-12A

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: 2/M-823.2 | CLASE: – | EDICION: 19

I LA EDICION 14 PROVIENE DE LA EDICION 13 EMITIDA POR ANA - CNV II I

2M-823.2-19.DGN